

Nº informe: **N1-22-003668-1**



FCC aqualia S.A.
CIF: A 26019992
C/ Irlanda,11. Pgno. Espíritu Sto. Colloto. Oviedo
C. P.: 33010
Tif.: 985 98 55 64

Laboratorio inscrito en la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios del Principado de Asturias
con el número de registro 012/03

Los ensayos marcados con * no están
amparados por la acreditación de ENAC.
La @ (incumplimiento del valor paramétrico a
requerimiento del cliente) no se encuentra
amparada por la acreditación del laboratorio.

Página 1 de 2

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Empresa	FCC aqualia	Teléfono	950240930
Población	Almería	Fax	950240432
Dirección	C/ González Garbín	Provincia	Almería

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	Agua de Consumo	Fecha Recepción	07/04/2022
Municipio	Almería - Cabo de Gata	Fecha Inicio Análisis	07/04/2022
Punto de Muestreo	Calle Real esquina Vía Parque	Fecha Fin Análisis	13/04/2022
Punto de Toma	Calle Real esquina Vía Parque	Código Muestra	N1-22-003668
Origen del agua	-	Código LIMS	1258717
Fecha Toma	06/04/2022	Tipo de Análisis	Análisis de Confirmación
Recogida por	Cliente	Muestra Recibida	Muestra líquida en varios envases
PM SINAC	135381 - AQS-ALMERÍA-C/Real esquina Via Parque		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE	
* Cloro libre	mg/l

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO					
Parámetros indicadores			Incertidumbre	Valor Paramétrico	
Parámetros	Método	Unidad	Expandida (K=2)	RD140/2003 Min.	Máx.
@ Cloruros	PNT-aq-N-Aniones(1)	mg/l	607	±55	250
@ Sodio	PNT-aq-N-Metales(1)	mg/l	248	±26	200

OBSERVACIONES
Esta muestra es Confirmación de N1-22-002277

NOTAS FINALES
<ul style="list-style-type: none"> - Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo. - Los resultados de este informe solo atañen a la muestra tal y como es recibida en el laboratorio. - Las incertidumbres de los parámetros acreditados no expresadas en el informe están calculadas y a disposición del cliente. - La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio. - El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente, quedando fuera del alcance de acreditación. - El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia, implantado en este laboratorio para todas sus actividades y ensayos, está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015. - El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.



FCC aqualia S.A.
CIF: A 26019992
C/ Irlanda,11. Pgno. Espíritu Sto. Colloto. Oviedo
C. P.: 33010
Tif.: 985 98 55 64

Laboratorio inscrito en la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios del Principado de Asturias
con el número de registro 012/03

Los ensayos marcados con * no están
amparados por la acreditación de ENAC.
La @ (incumplimiento del valor paramétrico a
requerimiento del cliente) no se encuentra
amparada por la acreditación del laboratorio.

Página 2 de 2

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **N1-22-003668**

El Responsable Técnico del Laboratorio

aqualia LAB
Oviedo

Jorge Suarez
18/04/2022