

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.
La marca @ no se encuentra amparada por la acreditación del Laboratorio.

Nº informe: **C2-12-002810-1**

Página 1 de 3

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Empresa	aqualia gestión integral del agua s.a.	Teléfono	928789629
Población	Ingenio	Fax	928782943
Dirección	Avda. La Gloria, 31	Provincia	LAS PALMAS

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	Agua de Consumo	Fecha Recepción	11/12/2012
Municipio	Ingenio	Fecha Inicio Análisis	11/12/2012
Punto de Muestreo	Depósito Guayadeque Bajo	Fecha Fin Análisis	14/12/2012
Punto de Toma		Código Muestra	C2-12-002810
Código SINAC PM	4001	Código LIMS	426313
Origen del agua	Depósito/s de distribución	Tipo de Análisis	Control en depósito sin ETAP
Fecha Toma	10/12/2012		
Recogida por	Cliente		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE		
* Cloro libre	0,4	mg/l

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO					
Parámetros microbiológicos				Incertidumbre expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003
Parámetros	Método	Unidad	Resultado	Min.	Máx.
RECUENTO E. COLI	PNT-aq-C2-BCEC(2)	NMP / 100 ml	0		0
* CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-C2-CPF(1)	ufc/100 ml	0		0
Parámetros químicos				Incertidumbre expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003
Parámetros	Método	Unidad	Resultado	Min.	Máx.
NITRATOS	PNT-aq-C2-CRIO(1)	mg/l	<20,0		50
Parámetros indicadores				Incertidumbre expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003
Parámetros	Método	Unidad	Resultado	Min.	Máx.

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La marca @ no se encuentra amparada por la acreditación del Laboratorio.

Nº informe: **C2-12-002810-1**

Página 2 de 3

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-12-002810**

RECuento BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-C2-BCEC(2)	NMP / 100 ml	0		0
* RTO. BACT. AEROBIAS A 22°C	PNT-aq-C2-Aero(2)	ufc/1 ml	16		100
AMONIO	PNT-aq-C2-AMON(1)	mg/l	<0,2		0,5
COLOR	PNT-aq-C2-Colo(1)	mg/l Pt-Co	<10		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-C2-Cond(1)	µS/cm a 20°C	155	±13	2500
* OLOR	PNT-aq-C2-OLSA(1)	Índice de diluciói	0		3
pH	PNT-aq-C2-PH(1)	Uds de pH	8,10	±0,17	6,50 9,50
* SABOR	PNT-aq-C2-OLSA(1)	Índice de diluciói	0		3
TURBIDEZ	PNT-aq-C2-TURB(2)	UNF	<0,5		1,00

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- La @ significa que el Laboratorio interpreta, a requerimiento del cliente, que se trata de un incumplimiento del valor paramétrico.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004
- La incertidumbre se expresa cuando los resultados están dentro del alcance del método

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.
La marca @ no se encuentra amparada por la acreditación del Laboratorio.


Nº informe: **C2-12-002810-1**

Página 3 de 3

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-12-002810**

El Responsable del Laboratorio



Jesus Esteban
19/12/2012



El Responsable Técnico del Laboratorio



Mª Paz Fernandez Salazar
19/12/2012