

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO				
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH		Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 μS/cm	6,5	9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5.0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200μg/L	200μg/L	2mg/L	50μg/L	20μg/L	10μg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	03/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	68,2	7,54	<0,100				1,30		<50						0	0	<20	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	03/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	67,8	7,22	<0,100				0,75								0	0	<20	0
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	03/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	69,7	7,83	<0,100				0,49								0	0		
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	03/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	68,7	7,28	<0,100				0,42								0	0		
PM-INT-C/ PALAFOX 8-SALAMANCA	03/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	74,9	7,74	<0,100				0,34								0	0		
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	04/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	68,3	7,27	<0,100				0,47								0	0		
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	04/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	73,0	7,25	<0,100				0,74								0	0		
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	04/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	81,9	8,59	<0,100				0,61								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	09/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	86,4	7,08	<0,100				1,23		<50						0	0	<20	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	09/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	81,6	7,12	<0,100				0,70								0	0	<20	0
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	09/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	91,5	8,14	<0,100				0,67								0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	09/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	85,1	7,13	<0,100				0,52								0	0		
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	09/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	85,8	7,38	<0,100				0,57								0	0		

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANALISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 μS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200μg/L	200μg/L	2mg/L	50μg/L	20μg/L	10μg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	10/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	151,1	6,83	<0,100			0,73		<50						0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	10/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	86,3	7,18	<0,100			0,75								0	0		
PM-RED-AV.DE LA MERCED- SALAMANCA	10/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	104,8	8,66	<0,100			0,66								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	11/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	140,6	6,63	<0,100			1,30		<50						0	0	<20	0
PM-RED-PZA. BALEARES- SALAMANCA	11/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	106,7	7,56	<0,100			0,45								0	0		
PM-INT-PASEO DEL ROLLO 66-SALAMANCA	11/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	114,2	7,84	<0,100			0,32								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	12/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	114,4	6,52	<0,100			1,41		<50						0	0	<20	0
PM-ETAP-SALAMANCA	16/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	93,4	6,67	<0,100			0,96		<50						0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	16/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	113,2	7,08	<0,100			0,86								0	0		
PM-RED-C/CORIA- SALAMANCA	16/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	112,3	7,12	<0,100			0,65								0	0		
PM-RED-AV.G.TORRENTE BALLESTER-SALAMANCA	16/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	115,6	7,17	<0,100			0,79								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	17/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	87,6	6,95	<0,100			0,90		<50						0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	17/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	110,9	7,12	<0,100			0,92								0	0		

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	17/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	109,4	7,16	<0,100			0,57								0	0		
PM-RED-NAVE LOGNº2 CETRAMESA-ZONA LOGISTICA SALAMANCA	17/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	119,3	8,05	<0,100			0,39								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	18/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	81,9	7,16	<0,100			1,32		<50						0	0	<20	0
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	18/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	95,6	7,19	<0,100			0,64								0	0		
PM-INT-C/ LA VELLAS 10-SALAMANCA	18/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	94,4	7,13	<0,100			0,66								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	23/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	78,2	7,33	<0,100			1,09		<50						0	0	<20	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	23/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	83,9	7,50	<0,100			0,65								0	0	<20	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	23/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	84,5	7,08	<0,100			0,54								0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	23/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	84,9	7,20	<0,100			0,42								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	24/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	79,7	7,41	<0,100			1,21		<50						0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	24/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	89,6	7,21	<0,100			0,45								0	0		
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	24/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	88,5	8,41	<0,100			0,56								0	0		

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO				
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH		Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 μS/cm	6,5	9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200μg/L	200μg/L	2mg/L	50μg/L	20μg/L	10μg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-INT-C/ JUAN BAUTISTA DE TOLEDO 18-SALAMANCA	24/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	95,7	7,37	<0,100				0,20								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	25/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	84,8	8,58	<0,100				1,33		<50						0	0	<20	0
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	25/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	82,0	7,49	<0,100				0,67								0	0		
PM-RED-AV.DE LA MERCED-SALAMANCA	25/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	79,7	7,33	<0,100				0,82								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	30/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	76,0	7,02	<0,100				1,21		71						0	0	<20	0
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	30/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	70,8	7,26	<0,100				0,59								0	0	<20	0
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	30/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	74,4	7,33	<0,100				0,54								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	31/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	75,4	6,97	<0,100				1,32		<50						0	0	<20	0
PM-RED-AV.G.TORRENTE BALLESTER-SALAMANCA	31/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	73,5	7,37	<0,100				0,50								0	0		
PM-INT-C/ PALAFOX 8-SALAMANCA	31/01/23	<1	<1	<0,30	<5,0	87,5	8,99	<0,100				0,33								0	0		