

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	02/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	88,0	6,79	<0,100			0,93		<50						0	0	<20	0
PM-ETAP-SALAMANCA	03/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	109,2	9,00	<0,100			1,70		<50						0	0	<20	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	02/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	89,7	6,89	<0,100			0,86								0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	02/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	88,3	6,99	<0,100			0,51								0	0		
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	03/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	89,2	6,97	<0,100			0,84								0	0		
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	03/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	96,3	7,18	<0,100			0,54								0	0		
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	03/11/22	<1	<1	0,313	<5,0	93,3	7,09	<0,100			0,64								0	0		
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	02/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	91,4	7,25	<0,100			0,51								0	0		
PM-INT-C/ DIEGO DE ALMAGRO 13-SALAMANCA	03/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	94,6	7,06	<0,100			0,50								0	0		
PM-INT-PLAZA JOSÉ PAZ MAROTO 7-SALAMANCA	03/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	92,3	7,22	<0,100			0,64								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	07/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	74,5	6,98	<0,100			0,92		<50						0	0	<20	0
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	07/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	86,5	7,66	<0,100			0,58								0	0	<20	0
PM-ETAP-SALAMANCA	08/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	74,1	7,00	<0,100			1,21		<50						0	0	<20	0
PM-ETAP-SALAMANCA	09/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	69,9	7,50	<0,100			1,70		<50						0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	09/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	75,5	7,00	<0,100			0,41								0	0		

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	09/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	81,2	8,06	<0,100			0,48								0	0		
PM-INT-C/ JUAN BAUTISTA DE TOLEDO 18-SALAMANCA	08/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	97,2	8,78	<0,100			0,20								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	10/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	83,6	7,05	<0,100			1,81		<50						0	0	<20	0
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	10/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	97,4	7,17	<0,100			0,56								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	14/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	76,9	7,84	<0,100			1,75		<50						0	0	<20	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	14/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	69,1	6,87	<0,100			0,84								0	0	<20	0
PM-DEP-CETRAMESA-SALAMANCA	14/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	71,5	7,12	<0,100			0,85								0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	14/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	69,8	6,93	<0,100			0,87								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	15/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	70,4	6,86	<0,100			1,09		<50						0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	15/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	71,3	7,02	<0,100			0,59								0	0		
PM-RED-AV.DE LA MERCED-SALAMANCA	15/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	71,0	7,06	<0,100			0,75								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	16/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	67,4	6,68	<0,100			0,83		<50						0	0	<20	0
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	16/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	69,6	7,16	<0,100			0,60								0	0		
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	16/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	69,8	7,33	<0,100			0,53								0	0		

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	17/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	70,1	6,67	<0,100			0,96		<50						0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	17/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	70,4	6,97	<0,100			0,48								0	0		
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	17/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	73,9	7,74	<0,100			0,92								0	0		
PM-INT-PASEO DEL ROLLO 66-SALAMANCA	17/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	86,4	8,89	<0,100			0,25								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	21/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	71,9	6,91	<0,100			1,38		<50						0	0	<20	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	21/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	81,0	7,93	<0,100			0,50								0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	21/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	70,5	6,96	<0,100			0,40								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	22/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	79,7	7,49	<0,100			1,53		<50						0	0	<20	0
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	22/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	78,3	8,79	<0,100			0,20								0	0		
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	22/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	70,3	7,02	<0,100			0,30								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	23/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	69,9	6,93	<0,100			1,90		<50						0	0	<20	0
PM-INT-ASEOS-EDIFICIO CIS-ZONA LOGISTICA SALAMANCA	23/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	75,5	7,62	<0,100			0,30								0	0		
PM-INT-C/ LA VELLES 10-SALAMANCA	23/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	69,5	6,98	<0,100			0,44								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	28/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	82,4	7,27	<0,100			0,94		<50						0	0	<20	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	28/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	76,5	6,91	<0,100			0,64								0	0	<20	0

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	28/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	79,5	7,06	<0,100			0,42								0	0		
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	28/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	79,7	7,35	<0,100			0,25								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	29/11/22	<1	<1	0,635	<5,0	84,2	7,09	<0,100			1,10		68						0	0	<20	0
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	29/11/22	<1	<1	0,345	<5,0	79,1	7,10	<0,100			0,49								0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	29/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	84,7	7,59	<0,100			0,48								0	0		
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	29/11/22	<1	<1	0,381	<5,0	81,0	7,96	<0,100			0,27								0	0		
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	29/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	77,7	7,12	<0,100			0,36								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	30/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	76,1	6,99	<0,100			0,96		115						0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	30/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	74,4	7,10	<0,100			0,53								0	0		
PM-RED-AV.G.TORRENTE BALLESTER-SALAMANCA	30/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	77,4	7,28	<0,100			0,29								0	0		
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	30/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	76,3	7,27	<0,100			0,60								0	0		
PM-INT-C/ PALAFOX 8-SALAMANCA	30/11/22	<1	<1	<0,30	<5,0	75,3	7,35	<0,100			0,20								0	0		
PM-INT-C/ DIEGO DE ALMAGRO 13-SALAMANCA	30/11/22	<1	<1	0,512	<5,0	74,2	7,15	<0,100			0,25								0	0		