

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	03/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	83,9	6,99	<0,100			1,55		<50						0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	03/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	84,4	7,09	<0,100			0,41								0	0		
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	03/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	87,1	7,62	<0,100			0,39								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	04/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	90,5	7,32	<0,100			1,23		<50						0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	04/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	82,5	7,10	<0,100			0,43								0	0		
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	04/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	83,3	7,46	<0,100			0,37								0	0		
PM-INT-PASEO DEL ROLLO 66-SALAMANCA	04/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	82,1	7,18	<0,100			0,20								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	05/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	82,1	6,92	<0,100			1,38		<50						0	0	<20	0
PM-RED-AV.DE LA MERCED-SALAMANCA	05/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	83,2	7,12	<0,100			0,64								0	0		
PM-INT-C/ DIEGO DE ALMAGRO 13-SALAMANCA	05/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	83,4	7,12	<0,100			0,33								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	10/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	90,5	7,37	<0,100			1,43		<50						0	0	<20	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	10/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	81,7	6,90	<0,100			0,58								0	0	<20	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	10/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	93,7	8,26	<0,100			0,63								0	0	<20	0
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	10/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	80,6	7,08	<0,100			0,57								0	0	<20	0

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO				
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH		Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5	9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	10/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	82,0	7,06	<0,100				0,32								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	17/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	92,5	7,91	<0,100				0,86		61						0	0	<20	0
PM-ETAP-SALAMANCA	18/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	83,4	7,25	<0,100				1,42		<50						0	0	<20	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	17/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	94,1	8,71	<0,100				0,67								0	0	<20	0
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	17/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	84,1	7,41	<0,100				0,41								0	0		
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	18/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	83,1	7,46	<0,100				0,39								0	0		
PM-RED-AV.G.TORRENTE BALLESTER-SALAMANCA	18/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	89,1	8,42	<0,100				0,49								0	0		
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	18/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	83,6	7,29	<0,100				0,54								0	0		
PM-INT-C/ LA VELLES 10-SALAMANCA	18/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	86,3	7,50	<0,100				0,46								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	19/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	88,8	7,84	<0,100				1,94		53						0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	19/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	83,8	7,18	<0,100				0,66								0	0		
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	19/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	89,1	8,93	<0,100				0,32								0	0		
PM-INT-PZA JOSE PAZ MAROTO 7-SALAMANCA	19/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	84,2	7,42	<0,100				0,25								0	0		

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO				
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH		Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 μS/cm	6,5	9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5.0mg/L	1.0mg/L	2.0mg/L	200μg/L	200μg/L	2mg/L	50μg/L	20μg/L	10μg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	20/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	86,0	7,23	<0,100				1,76		66						0	0	<20	0
PM-ETAP-SALAMANCA	26/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	84,6	6,97	<0,100				1,64		<50						0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	25/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	97,3	8,99	<0,100				0,52								0	0		
PM-RED-C/CORIA- SALAMANCA	26/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	93,8	8,20	<0,100				0,53								0	0		
PM-RED-AV.G.TORRENTE BALLESTER-SALAMANCA	26/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	88,6	7,60	<0,100				0,67								0	0		
PM-INT-C/ PALAFOX 8- SALAMANCA	26/10/22	<1	<1	<0,30	<5,0	89,3	7,54	<0,100				0,32								0	0		