

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	05/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	70,8	7,00	<0,100			1,47		<50						0	0	<20	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	05/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	69,3	6,83	<0,100			0,64								0	0	<20	0
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	05/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	77,9	8,58	<0,100			0,61								0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	05/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	81,7	8,44	<0,100			0,40								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	06/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	71,0	6,96	<0,100			1,32		<50						0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	06/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	69,3	7,00	<0,100			0,48								0	0		
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	06/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	70,5	7,26	<0,100			0,48								0	0		
PM-INT-PZA JOSÉ PAZ MAROTO 7-SALAMANCA	06/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	68,9	7,21	<0,100			0,29								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	07/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	72,2	6,91	<0,100			1,37		<50						0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	07/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	70,5	6,99	<0,100			0,33								0	0		
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	07/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	78,5	7,62	<0,100			0,55								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	12/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	76,9	7,09	<0,100			1,43		<50						0	0	<20	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	12/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	70,5	6,81	<0,100			0,53								0	0	<20	0
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	12/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	75,1	8,51	<0,100			0,38								0	0		

SEPTIEMBRE 2022

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 μS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200μg/L	200μg/L	2mg/L	50μg/L	20μg/L	10μg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	13/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	93,6	8,78	<0,100			1,46		<50						0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	13/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	84,4	8,78	<0,100			0,52								0	0		
PM-RED-AV.G.TORRENTE BALLESTER-SALAMANCA	13/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	72,5	6,93	<0,100			0,64								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	14/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	75,4	7,04	<0,100			1,64		<50						0	0	<20	0
PM-RED-C/CORIA- SALAMANCA	14/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	75,8	7,13	<0,100			0,37								0	0		
PM-INT-C/ TOLEDO- SALAMANCA	14/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	73,7	7,12	<0,100			0,77								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	19/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	72,4	6,65	<0,100			1,59		<50						0	0	<20	0
PM-ETAP-SALAMANCA	20/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	74,6	6,71	<0,100			1,50		<50						0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	19/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	72,4	7,01	<0,100			0,43								0	0		
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	20/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	83,1	8,56	<0,100			0,51								0	0		
PM-RED- C/FUENTEGUINALDO- SALAMANCA	19/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	73,0	7,38	<0,100			0,38								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	21/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	76,3	6,76	<0,100			1,70		<50						0	0	<20	0
PM-RED-C/CORIA- SALAMANCA	21/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	78,1	7,30	<0,100			0,41								0	0		
PM-INT-C/ PALAFOX 8- SALAMANCA	21/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	83,8	8,40	<0,100			0,20								0	0		

SEPTIEMBRE 2022

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANALISIS MICROBIOLÓGICO				
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH		Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5	9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	26/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	81,1	6,88	<0,100				1,38		<50						0	0	<20	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	26/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	79,2	7,03	<0,100				0,64								0	0	<20	0
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	26/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	80,9	7,22	<0,100				0,66								0	0	<20	0
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	26/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	84,6	8,82	<0,100				0,28								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	27/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	98,6	8,59	<0,100				1,54		<50						0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	27/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	82,2	7,00	<0,100				0,48								0	0		
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	27/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	79,6	6,97	<0,100				0,46								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	28/09/22	<1	<1	<0,30	<5,0	83,1	7,05	<0,100				1,46		<50						0	0	<20	0