

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	01/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	70,0	6,68	<0,100			1,46		<100						0	0	<20	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	01/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	70,0	6,74	<0,100			0,46								0	0	<20	0
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	01/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	75,0	7,40	<0,100											0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	02/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	67,6	6,63	<0,100			1,45		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	02/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	73,4	7,05	<0,100			0,47								0	0		
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	02/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	72,5	7,04	<0,100			0,38								0	0		
PM-RED-AV.DE LA MERCED-SALAMANCA	02/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	68,6	6,87	<0,100			0,60								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	03/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	67,2	6,68	<0,100			1,26		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	03/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	75,1	7,08	<0,100			0,40								0	0		
PM-INT-ESCUELA INFANTIL-C/OBISPO ALCOLEA S/N-SALAMANCA	03/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	71,2	7,03	<0,100			0,83								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	08/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	91,3	7,94	<0,100			1,28		<100						0	0	<20	0
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	08/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	74,0	7,00	<0,100			0,51								0	0	<20	0
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	08/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	79,9	7,37	<0,100			0,34								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	09/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	91,2	7,28	<0,100			1,28		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	09/04/19	<1	<1	0,811	<5,0	80,8	6,92	<0,100			0,40								0	0		
PM-INT-RESIDENCIA DE MAYORES S.JUAN DE SAHAGÚN-CTRA.ALDEALENGUA KM.2-SALAMANCA	09/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	80,5	7,10	<0,100			0,25			20	<0,010	<5	<1,0	<1,0	0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	10/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	79,0	6,79	<0,100			1,41		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	10/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	83,2	7,21	<0,100			0,32								0	0		
PM-INT-CEIP LAZARILLO DE TORMES-C/LAGAR 11-	10/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	89,7	7,25	<0,100			0,33								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	15/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	68,7	6,88	<0,100			1,37		<100						0	0	<20	0

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																		ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO				
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	15/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	70,7	7,21	<0,100			0,56								0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	15/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	69,7	7,05	<0,100			0,55								0	0		
PM-INT-RESIDENCIA DE MAYORES S.JUAN DE SAHAGÚN-CTRA.ALDEALENGUA KM.2-SALAMANCA	15/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	67,3	7,16	<0,100			0,33								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	16/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	69,4	6,91	<0,100			1,32		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	16/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	69,6	7,16	<0,100			0,55								0	0		
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	16/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	68,7	7,45	<0,100			0,35								0	0		
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	16/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	69,6	7,00	<0,100			0,56								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	24/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	69,9	6,62	<0,100			1,11		<100						0	0	<20	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	24/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	72,9	6,57	<0,100			0,72								0	0	<20	0
PM-DEP-PINILLA ELEVADO-SALAMANCA	24/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	72,7	6,50	<0,100			0,72								0	0	<20	0
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	24/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	77,4	6,74	<0,100			0,70								0	0	<20	0
PM-RED-C/PENA DE FRANCIA-SALAMANCA	24/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	76,8	6,54	<0,100			0,56								0	0		
PM-INT-CEIP LAZARILLO DE TORMES-C/LAGAR 11-	24/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	82,3	6,50	<0,100			0,45								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	25/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	67,1	6,62	<0,100			0,90		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	25/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	76,5	7,41	<0,100			0,36								0	0		
PM-RED-AV.G.TORRENTE BALLESTER-SALAMANCA	25/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	73,4	7,18	<0,100			0,59								0	0		
PM-INT-ESCUELA INFANTIL-C/OBISPO ALCOLEA S/N-SALAMANCA	25/04/19	<1	<1	0,572	<5,0	75,4	7,24	<0,100			0,60								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	29/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	71,3	6,99	<0,100			0,98		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	29/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	82,9	7,43	<0,100			0,48								0	0		
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	29/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	88,8	8,49	<0,100			0,29								0	0		
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	29/04/19	<1	<1	<0,50	<5,0	84,9	8,93	<0,100			0,20								0	0		