

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	02/01/19	<1	<1	0,88	<5,0	67,0	6,74	<0,100			1,04		18						0	0	0	0
PM-ETAP-SALAMANCA	03/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	74,3	6,67	<0,100			1,22		20						0	0	0	0
PM-ETAP-SALAMANCA	08/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	67,1	6,89	<0,100			1,32		31						0	0	0	0
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	08/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	75,0	7,63	<0,100			0,50								0	0		
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	08/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	74,4	7,12	<0,100			0,50								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	09/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	68,8	6,96	<0,100			1,28		58						0	0	0	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	09/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	68,6	6,88	<0,100			0,74								0	0	0	0
PM-RED-C/PENA DE FRANCIA-SALAMANCA	09/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	72,7	7,14	<0,100			0,73								0	0		
PM-INT-CEIP LAZARILLO DE TORMES-C/LAGAR 11-PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	09/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	85,8	7,76	<0,100			0,46								0	0		
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	10/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	67,5	6,99	<0,100			0,61								0	0		
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	10/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	70,3	7,08	<0,100			0,50								0	0		
PM-INT-COLEGIO CALASANZ-PSO.CANALEJAS 139-	10/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	74,0	7,54	<0,100			0,49								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	14/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	64,9	6,95	<0,100			1,08		48						0	0	0	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	14/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	67,5	7,12	<0,100			0,49								0	0		
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	14/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	70,6	7,63	<0,100			0,29								0	0		
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	15/01/19	<1	<1	0,85	<5,0	83,3	7,64	<0,100			0,52								0	0	0	0
PM-DEP-CANONES-SALAMANCA	15/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	73,5	7,14	<0,100			0,63								0	0	0	0
PM-INT-RESIDENCIA DE MAYORES S.JUAN DE	15/01/19	<1	<1	0,71	<5,0	84,6	8,15	<0,100			0,38								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	16/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	69,5	6,95	<0,100			1,04		66						0	0	0	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	16/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	75,2	7,16	<0,100			0,46								0	0		
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	16/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	75,5	7,42	<0,100			0,48								0	0		
PM-RED-AV.DE LA MERCED-SALAMANCA	16/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	73,6	7,22	<0,100			0,58								0	0		

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	21/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	77,1	7,13	<0,100			1,18		56						0	0	0	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO SALAMANCA	21/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	72,0	7,09	<0,100			0,42								0	0		
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS SALAMANCA	21/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	72,0	7,09	<0,100			0,43								0	0		
PM-RED-C/PENA DE FRANCIA-SALAMANCA	21/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	76,0	7,34	<0,100			0,50								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	22/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	130,0	6,81	<0,100			1,07		51						0	0	0	0
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	22/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	85,5	8,01	<0,100			0,28								0	0		
PM-RED-AV.G.TORRENTE BALLESTER-SALAMANCA	22/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	73,2	7,12	<0,100			0,61								0	0		
PM-INT-ESCUELA INFANTIL-C/OBISPO ALCOLEA S/N-	22/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	73,1	7,15	<0,100			0,61								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	23/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	63,0	6,67	<0,100			1,15		46						0	0	0	0
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	23/01/19	<1	<1	0,64	<5,0	67,4	7,29	<0,100			0,40								0	0		
PM-RED-NAVE LOGNº2 CETRAMESA-ZONA LOGISTICA	23/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	74,6	8,09	<0,100			0,46								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	28/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	71,0	6,95	<0,100			0,95		44						0	0	0	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	28/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	70,1	6,89	<0,100			0,54								0	0	0	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	28/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	69,3	6,95	<0,100			0,47								0	0	0	0
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	28/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	74,2	7,47	<0,100			0,34								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	29/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	71,8	6,93	<0,100			1,10		40						0	0	0	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	29/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	72,6	7,10	<0,100			0,47								0	0		
PM-RED-AV.DE LA MERCED-SALAMANCA	29/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	81,1	7,88	<0,100			0,53								0	0		
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	29/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	73,5	7,33	<0,100			0,29								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	30/01/19	<1	<1	0,96	<5,0	67,9	6,87	<0,100			1,13		39						0	0	0	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO SALAMANCA	30/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	71,4	7,07	<0,100			0,39								0	0		
PM-INT-CEIP LAZARILLO DE TORMES-C/LAGAR 11-	30/01/19	<1	<1	<0,50	<5,0	70,4	7,04	<0,100			0,20								0	0		