

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																		ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO				
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5.0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	04/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	71	7,05	<0,100			1,24		43						0	0	<20	0
PM-DEP-CANONES-SALAMANCA	04/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	73	7,37	<0,100			0,64								0	0	<20	0
PM-RED-C/PENA DE FRANCIA-SALAMANCA	04/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	81	8,56	<0,100			0,56								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	05/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	63	6,79	<0,100			1,09		49						0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	05/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	65	7,08	<0,100			0,39								0	0		
PM-RED-AV.G.TORRENTE BALLESTER-SALAMANCA	05/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	66	7,12	<0,100			0,55								0	0		
PM-INT-COLEGIO CALASANZ-PSO.CANALEJAS 139-	05/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	71	7,33	<0,100			0,43								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	06/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	69	6,76	<0,100			1,16		27						0	0	<20	0
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	06/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	73	7,21	<0,100			0,30								0	0		
PM-RED-AV.DE LA MERCED-SALAMANCA	06/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	74	7,20	<0,100			0,69								0	0		
PM-INT-RESIDENCIA DE MAYORES S.JUAN DE	06/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	72	7,17	<0,100			0,51								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	11/02/19	<1	<1	<0,50	0,527	75	6,83	<0,100			1,31		55						0	0	<20	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	11/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	74	6,91	<0,100			0,67								0	0	<20	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	11/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	73	6,87	<0,100			0,60								0	0	<20	0
PM-RED-C/PENA DE FRANCIA-SALAMANCA	11/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	74	7,02	<0,100			0,51								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	12/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	69	6,80	<0,100			1,27		82						0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	12/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	72	6,92	<0,100			0,56								0	0		
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	12/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	73	7,42	<0,100			0,48								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	13/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	70	6,81	<0,100			1,22		66						0	0	<20	0

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																		ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO				
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0,50mg/L	0,1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	13/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	78	7,83	<0,100			0,58								0	0		
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	13/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	69	7,01	<0,100			0,47								0	0		
PM-INT-ESCUELA INFANTIL-C/OBISPO ALCOLEA S/N-	13/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	77	7,64	<0,100			0,67								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	18/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	77	7,00	<0,100			1,16		162						0	0	<20	0
PM-DEP-CANONES-SALAMANCA	18/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	74	7,02	<0,100			0,53								0	0	<20	0
PM-ETAP-SALAMANCA	19/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	80	6,64	<0,100			1,16		35						0	0	<20	0
PM-INT-CEIP LAZARILLO DE TORMES-C/LAGAR 11-	19/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	95	7,96	<0,100			0,30								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	20/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	73	6,63	<0,100			1,15		54						0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	20/02/19	<1	<1	<0,50	6,2	72	7,04	<0,100			0,20								0	0		
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	20/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	73	7,05	<0,100			0,38								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	25/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	77	6,67	<0,100			1,32		57						0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	25/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	90	6,77	<0,100			0,49								0	0		
PM-INT-COLEGIO CALASANZ-PSO.CANALEJAS 139-	25/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	107	7,59	<0,100			0,42								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	26/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	95	7,31	<0,100			1,19		40						0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	26/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	94	7,16	<0,100			0,48								0	0		
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	26/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	94	7,92	<0,100			0,58								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	27/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	77	6,77	<0,100			1,41		38						0	0	<20	0
PM-RED-C/PENA DE FRANCIA-SALAMANCA	27/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	84	7,01	<0,100			0,86								0	0		
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	27/02/19	<1	<1	<0,50	<5,0	86	7,13	<0,100			0,72								0	0		