

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																		ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO				
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5.0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	04/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	83,6	6,91	<0,100			1,08		26						0	0	<20	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	04/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	81,8	6,85	<0,100			0,76								0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	04/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	84,3	6,93	<0,100			0,66								0	0		
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	04/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	83,7	7,33	<0,100			0,58								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	05/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	80,2	6,79	<0,100			0,85		30						0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	05/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	83,7	6,99	<0,100			0,56								0	0		
PM-INT-RESIDENCIA DE MAYORES S.JUAN DE SAHAGÚN-CTRA.ALDEALENGUA KM.2-SALAMANCA	05/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	84,5	7,13	<0,100			0,51								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	06/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	73,8	7,18	<0,100			0,78		33						0	0	<20	0
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	06/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	86,7	8,58	<0,100			0,43								0	0		
PM-RED-AV.G.TORRENTE BALLESTER-SALAMANCA	06/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	71,5	7,12	<0,100			0,72								0	0		
PM-INT-COLEGIO CALASANZ-PSO.CANALEJAS 139-SALAMANCA	06/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	78,6	7,57	<0,100			0,51			18	<0,010	<5	<1,0	<1,0	0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	11/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	85,0	7,42	<0,100			1,25		26						0	0	<20	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	11/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	81,0	7,20	<0,100			0,59								0	0	<20	0
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	11/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	76,4	7,05	<0,100			0,65								0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	11/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	84,0	7,35	<0,100			0,52								0	0		
PM-INT-ESCUELA INFANTIL-C/OBISPO ALCOLEA S/N-SALAMANCA	11/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	77,0	7,16	<0,100			0,80								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	12/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	72,0	6,99	<0,100			1,17		26						0	0	<20	0
PM-RED-C/PENA DE FRANCIA-SALAMANCA	12/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	97,0	7,29	<0,100			0,59								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	13/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	90,0	7,71	<0,100			1,26		42						0	0	<20	0
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	13/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	81,0	7,35	<0,100			0,40								0	0		

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																		ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO				
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-INT-CEIP LAZARILLO DE TORMES- C/LAGAR 11-SALAMANCA	13/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	79,0	7,07	<0,100			0,23								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	18/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	77,0	6,87	<0,100			1,13		28						0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	18/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	76,6	7,06	<0,100			0,45								0	0		
PM-RED-PZA. BALEARES- SALAMANCA	18/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	78,3	7,51	<0,100			0,34								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	19/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	75,0	6,83	<0,100			1,01		21						0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	19/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	103	7,20	<0,100			0,41								0	0		
PM-INT-GRIFO ASEO OFICINAS MERCASALAMANCA-C/PUERTO DE AMPURIAS 2- ZONA LOGISTICA SALAMANCA	19/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	83,1	7,71	<0,100			0,33								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	20/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	73,0	6,83	<0,100			1,14		19						0	0	<20	0
PM-RED-C/CORIA- SALAMANCA	20/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	74,9	7,13	<0,100			0,25								0	0		
PM-INT-COLEGIO CALASANZ- PSO.CANALEJAS 139-SALAMANCA	20/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	82,6	7,57	<0,100			0,33								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	25/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	73,9	6,74	<0,100			1,36		<100						0	0	<20	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	25/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	76,4	6,97	<0,100			0,66								0	0	<20	0
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA- SALAMANCA	25/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	76,8	7,12	<0,100			0,37								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	26/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	72,8	6,68	<0,100			1,14		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO- SALAMANCA	26/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	75,2	6,92	<0,100			0,40								0	0		
PM-INT-ASEOS-EDIFICIO CIS- ZONA LOGISTICA SALAMANCA	26/03/19	<1	<1	<0,50	6	86,3	7,17	<0,100			0,46								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	27/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	85,8	7,26	<0,100			1,26		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO- SALAMANCA	27/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	76,4	7,24	<0,100			0,33								0	0		
PM-INT-RESIDENCIA DE MAYORES S.JUAN DE SAHAGÚN-CTRA.ALDEALENGUA KM.2-SALAMANCA	27/03/19	<1	<1	<0,50	<5,0	76,5	7,20	<0,100			0,24								0	0		