

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	02/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	70,8	6,77	<0,100			1,51		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	02/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	87,5	8,43	<0,100			0,48								0	0		
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS SALAMANCA	02/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	75,6	7,16	<0,100			0,35								0	0		
PM-INT-COLEGIO CALASANZ-PSO.CANALEJAS 139-	02/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	81,3	7,81	<0,100			0,37								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	06/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	79,0	6,71	<0,100			1,50		<100						0	0	<20	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	06/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	78,5	6,81	<0,100			0,51								0	0	<20	0
PM-RED-AV.G.TORRENTE BALLESTER-SALAMANCA	06/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	80,9	7,12	<0,100			0,42								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	07/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	70,0	6,76	<0,100			1,25		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	07/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	70,3	6,87	<0,100			0,49								0	0		
PM-RED-AV.DE LA MERCED-SALAMANCA	07/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	68,9	7,00	<0,100			0,57								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	08/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	71,7	6,74	<0,100			1,36		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	08/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	75,0	7,16	<0,100			0,41								0	0		
PM-INT-COLEGIO CALASANZ-PSO.CANALEJAS 139-	08/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	87,0	8,59	<0,100			0,23								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	09/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	73,6	6,87	<0,100			1,37		<100						0	0	<20	0
PM-ETAP-SALAMANCA	13/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	70,2	6,74	<0,100			1,42		<100						0	0	<20	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	13/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	89,5	8,26	<0,100			0,49								0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	13/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	74,6	6,93	<0,100			0,47								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	14/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	77,1	7,21	<0,100			1,41		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS SALAMANCA	14/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	72,9	7,14	<0,100			0,32								0	0		
PM-INT-ESCUELA INFANTIL-C/OBISPO ALCOLEAS/N-	14/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	68,4	7,13	<0,100			0,57			<25,0	<0,0250	<10,0	<10,0	<5,0	0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	15/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	71,3	6,62	<0,100			1,53		<100						0	0	<20	0
PM-ETAP-SALAMANCA	16/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	71,1	6,62	<0,100			1,52		<100						0	0	<20	0

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	16/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	73,1	7,60	<0,100			0,39								0	0		
PM-RED-C/PENA DE FRANCA-SALAMANCA	15/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	69,4	7,04	<0,100			0,71								0	0		
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	15/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	74,0	7,06	<0,100			0,42								0	0		
PM-INT-RESIDENCIA DE MAYORES S.JUAN DE	15/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	71,3	7,16	<0,100			0,48								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	20/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	68,8	6,87	<0,100			1,47		<100						0	0	<20	0
PM-ETAP-SALAMANCA	21/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	72,0	7,35	<0,100			1,49		<100						0	0	<20	0
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	20/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	70,6	7,00	<0,100			0,61								0	0	<20	0
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	21/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	74,6	7,34	<0,100			0,29								0	0		
PM-INT-CEIP LAZARILLO DE TORMES-C/LAGAR 11-	21/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	74,7	6,91	<0,100			0,33								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	22/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	92,2	8,62	<0,100			1,50		<100						0	0	<20	0
PM-INT-COLEGIO CALASANZ-PSO.CANALEJAS 139-	22/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	78,4	8,24	<0,100			0,34								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	23/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	71,1	6,70	<0,100			1,58		<100						0	0	<20	0
PM-ETAP-SALAMANCA	27/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	65,3	6,79	<0,100			1,53		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	27/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	80,2	7,80	<0,100			0,57								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	28/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	70,0	6,95	<0,100			1,05		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	28/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	74,3	6,95	<0,100			0,44								0	0		
PM-INT-RESIDENCIA DE MAYORES S.JUAN DE	28/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	71,6	7,13	<0,100			0,27								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	29/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	63,5	6,77	<0,100			1,41		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	29/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	66,6	7,01	<0,100			0,58								0	0		
PM-RED-C/PENA DE FRANCA-SALAMANCA	29/05/19	<1	<1	<0,50	<5,0	74,9	8,12	<0,100			0,66								0	0		