

**ANÁLISIS DE AGUA**  
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	06-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	95,0	7,01	<0,100			1,27		92						0	0	0	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	06-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	98,2	7,05	<0,100			0,88								0	0	0	0
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	06-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	97,5	7,16	<0,100			0,7								0	0	0	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	06-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	99,7	7,12	<0,100			0,72								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	07-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	96,0	7,01	<0,100			1,43		74						0	0	0	0
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	07-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	103,8	7,37	<0,100			0,58								0	0		
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	07-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	102,8	7,49	<0,100			0,65								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	13-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	93,0	6,88	<0,100			1,01		196						0	0	4	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	13-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	96,2	7,01	<0,100			0,93								0	0	0	0
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	13-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	98,2	7,2	<0,100			0,56								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	14-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	94,2	6,96	<0,100			1,41		56						0	0	0	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	14-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	98,8	7,18	<0,100			0,82								0	0		
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	14-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	98,1	7,2	<0,100			0,57								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	15-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	94,4	7,04	<0,100			1,42		93						0	0	0	0
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	15-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	98,6	7,83	<0,100			0,62								0	0		
C/JUAN BAUTISTA DE TOLEDO 18	15-abr-20	<1	<1	0,638	<5,0	113,9	8,5	<0,100			0,62								0	0		
C/LA VELLAS 10, BAJO DCHA	15-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	96,7	7,18	<0,100			0,65								0	0		

**ANÁLISIS DE AGUA**  
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	20-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	79,6	7,29	<0,100			1,34		153						0	0	0	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	20-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	107,6	7,49	<0,100			0,77								0	0	0	0
PM-DEP-PINILLA ELEVADO-SALAMANCA	20-abr-20	<1	<1	0,3	<5,0	99,8	7,18	<0,100			0,74								0	0	0	0
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	20-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	101,9	7,25	<0,100			0,86								0	0	0	0
PM-RED-AV.G.TORRENTE BALLESTER-SALAMANCA	20-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	106,8	7,38	<0,100			0,79								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	21-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	77,7	6,96	<0,100			1,52								0	0	0	0
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	21-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	114,9	8,57	<0,100			0,56								0	0		
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	21-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	104,6	7,66	<0,100			0,74								0	0		
C/ALONSO CASTILLO 59	21-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	110,3	7,71	<0,100			0,43								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	27-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	81,6	6,95	<0,100			1,56		31						0	0	0	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	27-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	92,3	7,27	<0,100			0,88								0	0		
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	27-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	98,0	8,23	<0,100			0,71								0	0		
C/CHILE 1-5, 2ªA	27-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	95,8	7,37	<0,100			0,7								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	28-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	86,5	7,04	<0,100			1,5		36						0	0	0	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	28-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	94,7	7,65	<0,100			0,73								0	0		
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	28-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	91,0	7,41	<0,100			0,84								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	29-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	96,5	6,91	<0,100			1,43		39						0	0	0	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	29-abr-20	<1	<1	<0,50	<5,0	89,6	7,37	<0,100			0,73								0	0		