

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color 15mg/L Pt/Co	Conductividad 25°C 2500 µS/cm	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.			6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5.0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	03/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	64,9	6,79	<0,100			0,99		<100						0	0	<20	0
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	03/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	68,9	6,79	<0,100			0,56								0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	03/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	75,7	6,95	<0,100			0,45								0	0		
PM-INT-CEIP LAZARILLO DE TORMES-C/LAGAR 11-SALAMANCA	03/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	76,9	6,93	<0,100			0,48								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	04/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	73,0	7,24	<0,100			1,28		109						0	0	<20	0
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	04/02/20	<1	<1	0,632	<5,0	68,0	6,91	<0,100			0,64								0	0		
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	04/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	76,4	6,97	<0,100			0,81								0	0		
PM-INT-COLEGIO CALASANZ-PSO.CANALEJAS 139-SALAMANCA	04/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	72,9	7,09	<0,100			0,49								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	05/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	69,8	6,79	<0,100			0,94		143						0	0	<20	0
PM-RED-AV.G.TORRENTE BALLESTER-SALAMANCA	05/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	72,0	7,08	<0,100			0,67								0	0		
PM-RED-AV.DE LA MERCED-SALAMANCA	05/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	71,7	6,99	<0,100			0,56								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	10/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	76,2	6,84	<0,100			1,07		<100						0	0	<20	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	10/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	74,5	6,83	<0,100			0,21								0	0	<20	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	10/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	77,5	6,88	<0,100			0,71								0	0	<20	0
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	10/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	74,3	6,95	<0,100			0,54								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	11/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	74,9	6,80	<0,100			1,10		100						0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	11/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	79,4	6,98	<0,100			0,87								0	0		
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	11/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	79,3	7,20	<0,100			0,48								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	12/02/20	<1	<1	0,922	<5,0	78,7	6,74	<0,100			1,08		<100						0	0	<20	0

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color 15mg/L Pt/Co	Conductividad 25°C 2500 µS/cm	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.			6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5.0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	12/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	81,6	7,46	<0,100			0,43								0	0		
PM-INT-ESCUELA INFANTIL-C/OBISPO ALCOLEA S/N-SALAMANCA	12/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	78,3	7,05	<0,100			0,56								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	17/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	81,2	6,74	<0,100			0,88		<100						0	0	<20	0
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	17/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	80,8	6,89	<0,100			0,50								0	0	<20	0
PM-INT-COLEGIO CALASANZ- PSO.CANALEJAS 139-SALAMANCA	17/02/20	<1	<1	0,688	<5,0	88,3	7,12	<0,100			0,31								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	18/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	84,7	6,85	<0,100			1,11		135						0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	18/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	84,1	6,97	<0,100			0,65								0	0		
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	18/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	84,4	7,34	<0,100			0,37								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	19/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	83,4	6,66	<0,100			0,98		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	19/02/20	<1	<1	0,526	<5,0	86,3	7,04	<0,100			0,56								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	24/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	94,5	7,41	<0,100			1,18		<100						0	0	<20	0
PM-INT-RESIDENCIA DE MAYORES S.JUAN DE SAHAGÚN-CTRA.ALDEALENGUA KM.2-SALAMANCA	24/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	82,9	7,04	<0,100			0,32								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	25/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	85,9	6,87	<0,100			1,17		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	25/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	82,8	6,84	<0,100			0,69								0	0		
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	25/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	97,4	9,07	<0,100			0,49								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	26/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	92,9	7,08	<0,100			1,26		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	26/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	83,9	6,93	<0,100			0,38								0	0		
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	26/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	97,8	7,94	<0,100			0,67								0	0		
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	26/02/20	<1	<1	<0,50	<5,0	88,4	7,22	<0,100			0,53								0	0		