

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	02/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	86,3	7,05	<0,100			1,01								0	0	0	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	02/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	85,2	6,92	<0,100			0,58								0	0	0	0
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	02/03/20	<1	<1	0,565	<5,0	88,0	7,56	<0,100			0,40								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	03/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	84,4	6,91	<0,100			1,01								0	0	0	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	03/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	87,7	7,06	<0,100			0,53								0	0		
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	03/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	88,2	7,10	<0,100			0,50								0	0		
PM-INT-CEIP LAZARILLO DE TORMES-C/LAGAR 11-	03/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	87,4	7,01	<0,100			0,53								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	04/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	84,6	7,01	<0,100			1,06								0	0	7	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	04/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	86,8	7,12	<0,100			0,42								0	0		
PM-RED-AV.G.TORRENTE BALLESTER-SALAMANCA	04/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	87,2	7,21	<0,100			0,67								0	0		
PM-INT-COLEGIO CALASANZ-PSO.CANALEJAS 139-	04/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	98,1	7,95	<0,100			0,47			23,7	<0,0250	<10,0	<10,0	<5,0	0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	09/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	110,7	7,83	<0,100			1,07								0	0	0	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	09/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	91,6	6,99	<0,100			0,71								0	0	0	0
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	09/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	88,7	6,99	<0,100			0,56								0	0	0	0
PM-INT-CEIP LAZARILLO DE TORMES-C/LAGAR 11-	09/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	92,5	7,01	<0,100			0,41								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	10/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	72,4	6,71	<0,100			0,86								0	0	0	0
PM-ETAP-SALAMANCA	11/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	87,3	6,87	<0,100			0,95								0	0	0	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	10/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	73,2	6,96	<0,100			0,45								0	0		
PM-RED-C/PENA DE FRANCIASALAMANCA	10/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	102,6	8,42	<0,100			0,54								0	0		
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	11/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	103,7	8,00	<0,100			0,34								0	0		

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-INT-ESCUELA INFANTIL- C/OBISPO ALCOLEA S/N-	11/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	89,8	7,06	<0,100			0,60								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	16/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	94,5	7,34	<0,100			0,73								0	0	0	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	16/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	110,6	8,73	<0,100			0,39								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	17/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	95,9	7,26	<0,100			1,15								0	0	0	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	17/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	92,8	7,09	<0,100			0,29								0	0		
PM-RED-PZA. BALEARES- SALAMANCA	17/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	138,6	8,18	<0,100			0,29								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	18/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	109,7	7,91	<0,100			0,99								0	0	0	0
PM-RED-C/CORIA- SALAMANCA	18/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	95,4	7,13	<0,100			0,53								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	23/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	112,9	6,75	<0,100			1,78								0	0	5	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	23/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	112,6	7,01	<0,100			1,08								0	0	0	0
PM-RED-C/SAN PABLO- SALAMANCA	23/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	120,5	7,00	<0,100			0,85								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	24/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	101,8	6,79	<0,100			1,76								0	0	0	0
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA- SALAMANCA	24/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	119,0	7,27	<0,100			0,49								0	0		
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO- SALAMANCA	24/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	124,7	7,35	<0,100			0,56								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	25/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	99,8	7,04	<0,100			1,85								0	0	0	0
PM-ETAP-SALAMANCA	30/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	107,2	7,12	<0,100			1,60								0	0	0	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	30/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	104,5	7,08	<0,100			0,92								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	31/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	124,3	8,01	<0,100			1,22								0	0	0	0
PM-RED-PZA. BALEARES- SALAMANCA	31/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	108,5	7,67	<0,100			0,90								0	0		
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	31/03/20	<1	<1	<0,50	<5,0	104,9	7,08	<0,100			0,64								0	0		