

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Avila

PROCEDENCIA: SALIDA PLANTA, DEPOSITO, RED, GRIFO.

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites RD 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F. 5 U.N.F. (red)	15mg/L PCCo	2500 µS/cm	6,5 - 9,5	0,50mg/L	0,1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	02/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	88	7,39	<0,100			1,05		<100						0	0	>130	0
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	02/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	80	7,08	<0,100			0,64								0	0	<20	0
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	02/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	83,5	7,86	<0,100			0,37								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	03/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	82,7	7	<0,100			0,95		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	03/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	81,1	7,08	<0,100			0,52								0	0		
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	03/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	82,2	7,4	<0,100			0,37								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	04/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	90,9	7,19	<0,100			0,81		<100						0	0	<20	0
PM-RED-AV.DE LA MERCED-SALAMANCA	04/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	89,2	7,21	<0,100			0,59								0	0		
PM-INT-RESIDENCIA DE MAYORES S.JUAN DE SAHAGÚN-CTRA.ALDEALENGUA KM.2-SALAMANCA	04/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	90,7	7,41	<0,100			0,38								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	10/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	78,6	7,08	<0,100			1,38		<100						0	0	<20	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	10/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	78,5	7,14	<0,100			0,82								0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	10/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	79,2	7,24	<0,100			0,66								0	0		
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	10/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	89	8,09	<0,100			0,37								0	0		
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	10/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	81,7	7,47	<0,100			0,56								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	11/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	74,3	6,88	<0,100			1,48		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	11/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	78	7,41	<0,100			0,36								0	0		
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	11/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	78,2	7,54	<0,100			0,62								0	0		
PM-INT-RESIDENCIA DE MAYORES S.JUAN DE SAHAGÚN-CTRA.ALDEALENGUA KM.2-SALAMANCA	11/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	77,2	7,42	<0,100			0,69								0	0		

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA PLANTA, DEPOSITO, RED, GRIFO.

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO					
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites RD 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F. 5 U.N.F. (red)	15mg/L PCo	2500 µS/cm	6,5 - 9,5	0,50mg/L	0,1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	16/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	86,6	8,04	<0,100			1,55		412						0	0	<20	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	16/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	81,1	7,06	<0,100			0,42								0	0	<20	0
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	16/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	91,1	9,14	<0,100			0,29								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	17/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	83,4	7,34	<0,100			1,33		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	17/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	88,5	7,54	<0,100			0,46								0	0		
PM-RED-AV.G.TORRENTE BALLESTER-SALAMANCA	17/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	86,8	7,69	<0,100			0,62								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	18/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	70,5	6,85	<0,100			1,45		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	18/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	78,9	7,48	<0,100			0,42								0	0		
PM-INT-ESCUELA INFANTIL-C/OBISPO ALCOLEA S/N-SALAMANCA	18/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	75,5	7,44	<0,100			0,84								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	23/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	90,5	8,75	<0,100			1,22		<100						0	0	<20	0
PM-ETAP-SALAMANCA	24/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	75,7	6,95	<0,100			0,78		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	23/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	78,1	7,27	<0,100			0,48								0	0		
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	24/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	82,1	7,49	<0,100			0,61								0	0		
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	24/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	81,6	7,37	<0,100			0,63								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	25/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	87,5	8,27	<0,100			1,2		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	25/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	82,2	7,99	<0,100			0,42								0	0		
PM-INT-CEIP LAZARILLO DE TORMES-C/LAGAR 11-SALAMANCA	25/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	80,5	7,29	<0,100			0,43								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	30/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	86	7,31	<0,100			1,18		<100						0	0	<20	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	30/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	83	7,2	<0,100			0,48								0	0	<20	0
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	30/09/19	<1	<1	<0,50	<5,0	81,5	7,14	<0,100			0,59								0	0	<20	0