

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: ETAP LA ALDEHUELA

PROCEDENCIA: RED

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F. 5 U.N.F. (red)	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	50µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
C/ FUENTEGUINALDO	01/05/14										0,6											
C/ CORIA	01/05/14										0,3											
C/ SAN PABLO	01/05/14										0,4											
C/ JOAQUÍN RODRIGO	01/05/14										0,4											
C/ FUENTEGUINALDO	02/05/14										0,5	0,6										
C/ CORIA	02/05/14	N.D.	N.D.	0,1	0	73	7,4	<0,30	<0,01	0,9	0,3	0,4							0	0	0	
C/ SAN PABLO	02/05/14										0,3	0,4										
C/ JOAQUÍN RODRIGO	02/05/14	N.D.	N.D.	0,1	0	71	7,0	<0,30	<0,01	1,0	0,4	0,5							0	0	0	
C/ CUATRO CALZADAS	02/05/14										0,4	0,5										
PLAZA BALEARES	02/05/14	N.D.	N.D.	0,1	0	89	8,3	<0,30	<0,01	1,0	0,3	0,4							0	0	0	
C/ FUENTEGUINALDO	03/05/14										0,5											
C/ CORIA	03/05/14										0,3											
C/ SAN PABLO	03/05/14										0,3											
C/ JOAQUÍN RODRIGO	03/05/14										0,4											
C/ CUATRO CALZADAS	03/05/14										0,4											
C/ FUENTEGUINALDO	04/05/14										0,5											
C/ CORIA	04/05/14										0,3											
C/ SAN PABLO	04/05/14										0,2											
C/ JOAQUÍN RODRIGO	04/05/14										0,2											
C/ FUENTEGUINALDO	05/05/14										0,5	0,5										
C/ CORIA	05/05/14	N.D.	N.D.	0,1	2	72	7,2	<0,30	<0,01	1,3	0,3	0,3							0	0	0	
C/ SAN PABLO	05/05/14	N.D.	N.D.	0,1	0	69	6,9	<0,30	<0,01	1,5	0,3	0,4							0	0	0	
C/ JOAQUÍN RODRIGO	05/05/14										0,4	0,4										
C/ CUATRO CALZADAS	05/05/14										0,2	0,5										
DEPÓSITO CAÑONES	05/05/14	N.D.	N.D.	0,1	0	67	6,9	<0,30	<0,01	1,3	0,4	0,7	34						0	0	0	0
C/ FUENTEGUINALDO	06/05/14										0,6	0,7										
C/ CORIA	06/05/14										0,2	0,3										
C/ SAN PABLO	06/05/14										0,3	0,4										
C/ JOAQUÍN RODRIGO	06/05/14										0,2	0,4										

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: ETAP LA ALDEHUELA

PROCEDENCIA: RED

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias	Clostridium Perfringens
																					Aerobias 22°C	
Límites R.D 140/2003 C/ CUATRO CALZADAS	Valor Paramétrico 06/05/14	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F. 5 U.N.F. (red)	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	50µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PEÑA DE FRANCIA	06/05/14	N.D.	N.D.	0,1	0	66	7,0	<0,30	<0,01	1,6	0,6	0,7							0	0	0	
C/ FUENTEGUINALDO	07/05/14	N.D.	N.D.	0,1	0	70	7,1	<0,30	<0,01	1,4	0,6	0,7							0	0	0	
C/ CORIA	07/05/14										0,2	0,4										
C/ SAN PABLO	07/05/14										0,3	0,4										
C/ JOAQUÍN RODRIGO	07/05/14										0,4	0,4										
C/ CUATRO CALZADAS	07/05/14										0,4	0,5										
C/ FUENTEGUINALDO	08/05/14										0,5	0,6										
C/ CORIA	08/05/14										0,2	0,3										
C/ SAN PABLO	08/05/14										0,2	0,3										
C/ JOAQUÍN RODRIGO	08/05/14										0,3	0,4										
C/ CUATRO CALZADAS	08/05/14										0,4	0,5										
PLAZA BALEARES	08/05/14	N.D.	N.D.	0,1	0	66	8,4	<0,30	<0,01	1,6	0,3	0,4							0	0	0	
C/ FUENTEGUINALDO	09/05/14										0,5	0,6										
C/ CORIA	09/05/14										0,2	0,3										
C/ SAN PABLO	09/05/14										0,3	0,4										
C/ JOAQUÍN RODRIGO	09/05/14	N.D.	N.D.	0,2	0	65	6,8	<0,30	<0,01	1,9	0,3	0,4							0	0	0	
C/ CUATRO CALZADAS	09/05/14	N.D.	N.D.	0,2	0	68	6,9	<0,30	<0,01	1,4	0,2	0,4							0	0	0	
VILLARES	09/05/14	N.D.	N.D.	0,1	0	73	7,2	<0,30	<0,01	1,9	0,5	0,6							0	0	0	
C/ FUENTEGUINALDO	10/05/14										0,5											
C/ CORIA	10/05/14										0,2											
C/ SAN PABLO	10/05/14										0,2											
C/ JOAQUÍN RODRIGO	10/05/14										0,2											
C/ CUATRO CALZADAS	10/05/14										0,3											
C/ FUENTEGUINALDO	11/05/14										0,4											
C/ CORIA	11/05/14										0,2											
C/ SAN PABLO	11/05/14										0,2											
C/ JOAQUÍN RODRIGO	11/05/14										0,3											
C/ FUENTEGUINALDO	12/05/14	N.D.	N.D.	0,1	3	67	7,2	<0,30	<0,01	1,9	0,6	0,7							0	0	0	

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: ETAP LA ALDEHUELA

PROCEDENCIA: RED

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003 C/ CORIA	Valor Paramétrico 12/05/14	N.D.	N.D.	0,1	0	71	7,1	<0,30	<0,01	1,3	0,4	0,4							0	0	0	
C/ SAN PABLO	12/05/14										0,4	0,5										
C/ JOAQUÍN RODRIGO	12/05/14										0,4	0,5										
C/ CUATRO CALZADAS	12/05/14										0,4	0,5										
DEPÓSITO CHINCHIBARRA	12/05/14	N.D.	N.D.	0,2	0	66	6,8	<0,30	<0,01	1,6	0,7	0,8	24						0	0	0	0
C/ FUENTEGUINALDO	13/05/14										0,7	0,8										
C/ CORIA	13/05/14										0,3	0,4										
C/ SAN PABLO	13/05/14										0,3	0,4										
C/ JOAQUÍN RODRIGO	13/05/14	N.D.	N.D.	0,2	0	67	7,0	<0,30	<0,01	1,3	0,3	0,5							0	0	0	
C/ CUATRO CALZADAS	13/05/14										0,4	0,5										
C/ FUENTEGUINALDO	14/05/14										0,7	0,9										
C/ CORIA	14/05/14										0,4	0,5										
C/ SAN PABLO	14/05/14										0,3	0,4										
C/ JOAQUÍN RODRIGO	14/05/14										0,4	0,5										
C/ CUATRO CALZADAS	14/05/14										0,4	0,5										
PEÑA DE FRANCIA	14/05/14	N.D.	N.D.	0,1	0	69	7,1	<0,30	<0,01	1,4	0,7	0,9							0	0	0	
C/ FUENTEGUINALDO	15/05/14										0,6	0,8										
C/ CORIA	15/05/14										0,4	0,5										
C/ SAN PABLO	15/05/14										0,5	0,6										
C/ JOAQUÍN RODRIGO	15/05/14										0,4	0,5										
C/ CUATRO CALZADAS	15/05/14										0,4	0,5										
VILLAR-VISO	15/05/14	N.D.	N.D.	0,1	0	82	7,1	<0,30	<0,01	1,0	0,7	0,8							0	0	0	
C/ FUENTEGUINALDO	16/05/14										0,6	0,8										
C/ CORIA	16/05/14										0,3	0,5										
C/ SAN PABLO	16/05/14	N.D.	N.D.	0,2	0	70	7,0	<0,30	<0,01	1,5	0,2	0,4							0	0	0	
C/ JOAQUÍN RODRIGO	16/05/14										0,3	0,5										
C/ CUATRO CALZADAS	16/05/14	N.D.	N.D.	0,1	0	70	7,0	<0,30	<0,01	1,5	0,4	0,5							0	0	0	
PLAZA BALEARES	16/05/14	N.D.	N.D.	0,1	0	78	8,4	<0,30	<0,01	1,2	0,3	0,4							0	0	0	
C/ FUENTEGUINALDO	17/05/14										0,6											

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: ETAP LA ALDEHUELA

PROCEDENCIA: RED

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F. 5 U.N.F. (red)	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	50µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
C/ CORIA	17/05/14										0,3											
C/ SAN PABLO	17/05/14										0,2											
C/ JOAQUÍN RODRIGO	17/05/14										0,4											
C/ CUATRO CALZADAS	17/05/14										0,3											
C/ FUENTEGUINALDO	18/05/14										0,4											
C/ CORIA	18/05/14										0,4											
C/ SAN PABLO	18/05/14										0,4											
C/ JOAQUÍN RODRIGO	18/05/14										0,4											
C/ FUENTEGUINALDO	19/05/14										0,6	0,8										
C/ CORIA	19/05/14										0,4	0,5										
C/ SAN PABLO	19/05/14	N.D.	N.D.	0,2	0	71	7,1	<0,30	<0,01	1,4	0,4	0,5							0	0	0	
C/ JOAQUÍN RODRIGO	19/05/14										0,5	0,6										
C/ CUATRO CALZADAS	19/05/14										0,4	0,5										
PEÑA DE FRANCIA	19/05/14	N.D.	N.D.	0,1	0	73	7,3	<0,30	<0,01	1,4	0,6	0,7							0	0	0	
DEPÓSITO PINILLA	19/05/14	N.D.	N.D.	0,1	0	71	7,0	<0,30	<0,01	1,1	0,5	0,5	22						0	0	0	0
C/ FUENTEGUINALDO	20/05/14										0,7	0,9										
C/ CORIA	20/05/14										0,4	0,5										
C/ SAN PABLO	20/05/14										0,3	0,5										
C/ JOAQUÍN RODRIGO	20/05/14	N.D.	N.D.	0,1	0	73	7,0	<0,30	<0,01	1,2	0,4	0,6							0	0	0	
C/ CUATRO CALZADAS	20/05/14										0,4	0,6										
PLAZA BALEARES	20/05/14	N.D.	N.D.	0,1	0	76	8,0	<0,30	<0,01	1,0	0,4	0,6							0	0	0	
C/ FUENTEGUINALDO	21/05/14	N.D.	N.D.	0,2	0	75	7,4	<0,30	<0,01	1,0	0,6	0,8							0	0	0	
C/ CORIA	21/05/14										0,3	0,5										
C/ SAN PABLO	21/05/14										0,3	0,5										
C/ JOAQUÍN RODRIGO	21/05/14										0,4	0,6										
C/ CUATRO CALZADAS	21/05/14										0,5	0,6										
C/ FUENTEGUINALDO	22/05/14										0,6	0,7										
C/ CORIA	22/05/14										0,3	0,4										
C/ SAN PABLO	22/05/14										0,3	0,4										

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: ETAP LA ALDEHUELA

PROCEDENCIA: RED

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO				
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens	
Límites R.D 140/2003 C/ JOAQUÍN RODRIGO	Valor Paramétrico 22/05/14	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F. 5 U.N.F. (red)	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	50µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL	
C/ CUATRO CALZADAS	22/05/14										0,4	0,6											
PEÑA DE FRANCIA	22/05/14	N.D.	N.D.	0,1	0	73	7,3	<0,30	<0,01	1,4	0,6	0,7							0	0	0		
C/ FUENTEGUINALDO	23/05/14										0,7	0,8											
C/ CORIA	23/05/14	N.D.	N.D.	0,1	0	73	7,4	<0,30	<0,01	1,3	0,4	0,5							0	0	0		
C/ SAN PABLO	23/05/14										0,3	0,5											
C/ JOAQUÍN RODRIGO	23/05/14										0,4	0,6											
C/ CUATRO CALZADAS	23/05/14	N.D.	N.D.	0,2	0	70	7,2	<0,30	<0,01	1,3	0,4	0,5							0	0	0		
C/ FUENTEGUINALDO	24/05/14										0,6												
C/ CORIA	24/05/14										0,4												
C/ SAN PABLO	24/05/14										0,3												
C/ JOAQUÍN RODRIGO	24/05/14										0,4												
C/ FUENTEGUINALDO	25/05/14										0,5												
C/ CORIA	25/05/14										0,3												
C/ SAN PABLO	25/05/14										0,3												
C/ JOAQUÍN RODRIGO	25/05/14										0,4												
C/ FUENTEGUINALDO	26/05/14										0,5	0,7											
C/ CORIA	26/05/14	N.D.	N.D.	0,1	0	70	7,3	<0,30	<0,01	1,3	0,3	0,4							0	0	0		
C/ SAN PABLO	26/05/14	N.D.	N.D.	0,1	0	70	7,0	<0,30	<0,01	1,4	0,4	0,5							0	0	0		
C/ JOAQUÍN RODRIGO	26/05/14										0,5	0,6											
C/ CUATRO CALZADAS	26/05/14										0,4	0,6											
DEPÓSITO CETRAMESA	26/05/14	N.D.	N.D.	0,2	0	72	7,5	<0,30	<0,01	1,4	0,3	0,5	57						0	0	0	0	
C/ FUENTEGUINALDO	27/05/14										0,7	0,8											
C/ CORIA	27/05/14										0,4	0,5											
C/ SAN PABLO	27/05/14										0,4	0,5											
C/ JOAQUÍN RODRIGO	27/05/14										0,4	0,5											
C/ CUATRO CALZADAS	27/05/14										0,5	0,6											
PEÑA DE FRANCIA	27/05/14	N.D.	N.D.	0,2	0	73	7,2	<0,30	<0,01	1,4	0,6	0,8							0	0	0		
C/ FUENTEGUINALDO	28/05/14										0,6	0,7											

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: ETAP LA ALDEHUELA

PROCEDENCIA: RED

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																		ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO					
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens	
Límites R.D 140/2003 C/ CORIA	Valor Paramétrico 28/05/14	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F. 5 U.N.F. (red)	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	50µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL	
C/ SAN PABLO	28/05/14										0,3	0,4											
C/ JOAQUÍN RODRIGO	28/05/14										0,4	0,5											
C/ CUATRO CALZADAS	28/05/14										0,4	0,6											
C/ FUENTEGUINALDO	29/05/14										0,6	0,8											
C/ CORIA	29/05/14										0,2	0,4											
C/ SAN PABLO	29/05/14										0,3	0,4											
C/ JOAQUÍN RODRIGO	29/05/14										0,3	0,5											
C/ CUATRO CALZADAS	29/05/14										0,4	0,5											
PLAZA BALEARES	29/05/14	N.D.	N.D.	0,3	0	112	9,4	<0,30	<0,01	1,2	<0,1	<0,1							0	0	0		
C/ FUENTEGUINALDO	30/05/14	N.D.	N.D.	0,1	0	77	7,1	<0,30	<0,01	1,2	0,6	0,8							0	0	0		
C/ CORIA	30/05/14										0,3	0,5											
C/ SAN PABLO	30/05/14										0,3	0,4											
C/ JOAQUÍN RODRIGO	30/05/14	N.D.	N.D.	0,2	0	70	6,8	<0,30	<0,01	1,2	0,3	0,4							0	0	0		
C/ CUATRO CALZADAS	30/05/14	N.D.	N.D.	0,2	0	71	6,9	<0,30	<0,01	1,4	0,4	0,5							0	0	0		
C/ FUENTEGUINALDO	31/05/14										0,6												
C/ CORIA	31/05/14										0,3												
C/ SAN PABLO	31/05/14										0,2												
C/ JOAQUÍN RODRIGO	31/05/14										0,3												