

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Avila

PROCEDENCIA: SALIDA PLANTA, DEPOSITO, RED, GRIFO.

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F. 5 U.N.F. (red)	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 - 9,5	0,50mg/L	0,1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	02/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	68	7,16	<0,100			1,16		197						0	0	<20	0
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	02/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	61,7	7	<0,100			0,32								0	0		
PM-RED-AV.G.TORRENTE BALLESTER-SALAMANCA	02/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	62,5	7,09	<0,100			0,73								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	02/07/19							<0,100													<20	
PM-ETAP-SALAMANCA	03/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	62,8	6,81	<0,100			1,25		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	03/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	65,2	7,35	<0,100			0,69								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	08/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	73,1	7,24	<0,100			1,26		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	08/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	68,6	6,83	<0,100			0,75								0	0		
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	08/07/19	<1	<1	0,936	<5,0	75,8	8,23	<0,100			0,66								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	09/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	71,5	7,2	<0,100			1,09		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	09/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	68,1	6,96	<0,100			0,34								0	0		
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	09/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	70,8	7,25	<0,100			0,47								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	10/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	76,2	7,35	<0,100			1,05		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	10/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	66,3	7,15	<0,100			0,4								0	0		
PM-INT-ESCUELA INFANTIL-C/OBISPO ALCOLEA S/N-SALAMANCA	10/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	67,3	7,28	<0,100			0,9								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	15/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	66,5	7,22	<0,100			1,31		<100						0	0	<20	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	15/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	67,4	7,37	<0,100			0,4								0	0	<20	0
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	15/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	61,8	7,04	<0,100			0,79								0	0	<20	0
PM-INT-COLEGIO CALASANZ-PSO.CANALEJAS 139-SALAMANCA	15/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	74,3	8,68	<0,100			0,27								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	16/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	70,4	7,17	<0,100			1,29		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	16/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	69,1	7,33	<0,100			0,7								0	0		
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	16/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	66,9	7,06	<0,100			0,82								0	0		

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Avila

PROCEDENCIA: SALIDA PLANTA, DEPOSITO, RED, GRIFO.

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F. 5 U.N.F. (red)	15mg/L PCo	2500 µS/cm	6,5 - 9,5	0,50mg/L	0,1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	17/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	73,9	7,02	<0,100			1,22		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	17/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	76	7,53	<0,100			0,48								0	0		
PM-INT-RESIDENCIA DE MAYORES S.JUAN DE SAHAGÚN-CTRA.ALDEALENGUA KM.2-SALAMANCA	17/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	74,8	7,37	<0,100			0,64			<25,0	<0,0250	<10,0	<10,0	<5,0	0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	22/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	67,6	7	<0,100			1,12		<100						0	0	<20	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	22/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	64,3	6,95	<0,100			0,73								0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	22/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	64,9	7,01	<0,100			0,65								0	0		
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	22/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	70,8	8,83	<0,100			0,38								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	23/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	65,6	6,95	<0,100			0,97		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	23/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	65,6	7,17	<0,100			0,32								0	0		
PM-RED-AV.DE LA MERCED-SALAMANCA	23/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	64,6	7,17	<0,100			0,57								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	24/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	64,8	7,41	<0,100			1,16		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	24/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	61,7	7,16	<0,100			0,29								0	0		
PM-INT-ESCUELA INFANTIL-C/OBISPO ALCOLEA S/N-SALAMANCA	24/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	67,5	8,1	<0,100			0,63								4	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	29/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	85,8	9	<0,100			1,28		<100						0	0	<20	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	29/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	65,2	7,01	<0,100			0,3								0	0	<20	0
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	29/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	66	7,13	<0,100			0,68								0	0	<20	0
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	29/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	68,5	7,28	<0,100			0,39								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	30/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	73,5	7,16	<0,100			0,98		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	30/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	74,3	7,16	<0,100			0,64								0	0		
PM-INT-RESIDENCIA DE MAYORES S.JUAN DE SAHAGÚN-CTRA.ALDEALENGUA KM.2-SALAMANCA	43676	<1	<1	<0,50	<5,0	75,2	7,38	<0,100			0,52								0	0		
PM-INT-ESCUELA INFANTIL-C/OBISPO ALCOLEA S/N-SALAMANCA	30/07/19																		0			
PM-ETAP-SALAMANCA	31/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	67,7	7,06	<0,100			1,06		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	31/07/19	<1	<1	<0,50	<5,0	68,5	7,59	<0,100			0,55								0	0		