

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	02/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	74,4	7,91	<0,100			1,07		145						0	0	<20	0
PM-ETAP-SALAMANCA	07/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	69,5	6,70	<0,100			1,09		<100						0	0	<20	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	07/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	65,9	6,76	<0,100			0,70								0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	07/01/20	<1	<1	0,539	<5,0	66,2	6,93	<0,100			0,63								0	0		
PM-INT-RESIDENCIA DE MAYORES S.JUAN DE SAHAGÚN-	07/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	70,0	7,36	<0,100			0,50								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	08/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	69,0	6,77	<0,100			1,23		101						0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS- SALAMANCA	08/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	68,4	7,03	<0,100			0,48								0	0		
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	08/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	69,6	7,41	<0,100			0,48								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	09/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	65,3	6,79	<0,100			1,11		117						0	0	<20	0
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA- SALAMANCA	09/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	66,9	7,00	<0,100			0,62								0	0		
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	09/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	80,1	8,82	<0,100			0,64								0	0		
PM-INT-CEIP LAZARILLO DE TORMES- C/LAGAR 11-SALAMANCA	09/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	67,7	7,05	<0,100			0,71								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	13/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	72,3	6,49	<0,100			1,01		123						0	0	<20	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	13/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	70,9	6,83	<0,100			0,66								0	0	<20	0
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	13/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	71,0	6,79	<0,100			0,57								0	0	<20	0
PM-ETAP-SALAMANCA	14/01/20	<1	<1	0,621	<5,0	86,1	7,18	<0,100			0,95		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	14/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	73,8	6,83	<0,100			0,57								0	0		
PM-RED-AV.DE LA MERCED- SALAMANCA	14/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	73,0	6,87	<0,100			0,53								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	15/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	71,7	6,76	<0,100			0,88		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO- SALAMANCA	15/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	78,3	7,67	<0,100			0,48								0	0		
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	15/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	76,6	7,67	<0,100			0,41								0	0		

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	15/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	72,2	7,06	<0,100			0,45								0	0		
PM-INT-ESCUELA INFANTIL-C/OBISPO ALCOLEA S/N-SALAMANCA	15/01/20	<1	<1	0,502	<5,0	71,0	6,95	<0,100			0,58								0	0		
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	20/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	76,8	6,99	<0,100			0,47								0	0		
PM-RED-AV.G.TORRENTE BALLESTER-SALAMANCA	20/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	74,8	7,02	<0,100			0,39								0	0		
PM-RED-NAVE LOGNº2 CETRAMESA-ZONA LOGISTICA SALAMANCA	20/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	79,7	7,42	<0,100			0,72								0	0		
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	21/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	71,2	6,97	<0,100			0,26								0	0		
PM-RED-C/PENA DE FRANCIA-SALAMANCA	21/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	80,7	7,90	<0,100			0,43								0	0		
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	21/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	73,6	7,12	<0,100			0,35								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	22/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	89,4	8,74	<0,100			0,99		266						0	0	<20	0
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	22/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	79,7	7,24	<0,100			0,47								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	27/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	74,0	6,72	<0,100			0,90		<100						0	0	<20	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	27/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	77,3	6,80	<0,100			0,53								0	0		0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	27/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	77,0	6,83	<0,100			0,82								0	0		0
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	27/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	82,5	7,38	<0,100			0,31								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	28/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	74,3	6,70	<0,100			0,97		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	28/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	80,3	7,06	<0,100			0,52								0	0		
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	28/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	78,7	7,12	<0,100			0,34								0	0		
PM-INT-RESIDENCIA DE MAYORES S.JUAN DE SAHAGÚN-	28/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	78,3	7,04	<0,100			0,32								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	29/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	75,3	6,62	<0,100			1,30		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	29/01/20	<1	<1	<0,50	<5,0	79,4	6,96	<0,100			0,51								0	0		
PM-RED-AV.DE LA MERCED-SALAMANCA	29/01/20	<1	<1	0,993	<5,0	77,8	6,93	<0,100			0,50								0	0		