

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO					
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Limites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	03/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	63,6	7,04	<0,100			1,45		<50						0	0	<20	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	03/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	64,1	6,91	<0,100			0,68								0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	03/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	77,6	7,42	<0,100			0,79								0	0		
PM-INT-C/LA VELLES-SALAMANCA	03/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	65,8	7,16	<0,100			0,48								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	04/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	63,9	6,83	<0,100			1,24		<50						0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	04/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	82,8	8,59	<0,100			0,64								0	0		
PM-RED-C/PENA DE FRANCIA-SALAMANCA	04/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	80,7	8,64	<0,100			0,39								0	0		
PM-INT-C/ALONSO DEL CASTILLO-SALAMANCA	04/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	74,0	7,57	<0,100			0,20								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	05/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	69,7	7,20	<0,100			1,24		<50						0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	05/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	70,8	7,24	<0,100			0,52								0	0		
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	05/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	69,8	7,56	<0,100			0,48								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	09/11/20	<1	<1	0,551	<5,0	75,7	7,26	<0,100			1,36		<50						0	0	<20	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	09/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	68,8	7,16	<0,100			0,94								0	0	<20	0
PM-DEP-CANONES-SALAMANCA	09/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	63,4	7,01	<0,100			0,84								0	0	<20	0
PM-ETAP-SALAMANCA	10/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	64,8	6,79	<0,100			1,50		63						0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	10/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	71,7	7,26	<0,100			0,70								0	0		
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	10/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	70,4	7,19	<0,100			0,99								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	11/11/20	<1	<1	0,71	<5,0	56,2	6,66	<0,100			1,37		171						0	0	<20	0
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	11/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	78,5	8,98	<0,100			0,47								0	0		
PM-INT-PSO. CANALEJAS 62-SALAMANCA	11/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	75,8	8,12	<0,100			0,50								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	16/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	62,8	8,25	<0,100			1,12		145						0	0	<20	0
PM-DEP-CETRAMESA-SALAMANCA	16/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	69,1	7,21	<0,100			1,00								0	0	<20	0

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO					
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-RED-C/PENA DE FRANCIA-SALAMANCA	16/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	59,5	7,20	<0,100			0,71								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	17/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	53,9	6,96	<0,100			0,85		<50						0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	17/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	68,1	7,24	<0,100			0,99								0	0		
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	17/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	62,8	7,62	<0,100			0,41								0	0		
PM-RED-AV.DE LA MERCED-SALAMANCA	17/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	60,3	7,18	<0,100			0,55								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	18/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	53,3	6,77	<0,100			0,86		<50						0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	18/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	66,4	7,23	<0,100			0,93								0	0		
PM-INT-PSO. ROLLO-SALAMANCA	18/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	61,4	7,22	<0,100			0,37								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	23/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	63,1	8,71	<0,100			1,20		<50						0	0	<20	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	23/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	53,3	6,96	<0,100			0,48								0	0	<20	0
PM-INT-ASEOS-EDIFICIO CIS-ZONA LOGISTICA SALAMANCA	23/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	73,2	8,58	<0,100			0,31								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	24/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	50,1	6,60	<0,100			1,11		94						0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	24/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	54,6	6,96	<0,100			0,50								0	0		
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	24/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	61,1	7,33	<0,100			0,39								0	0		
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	25/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	60,9	8,23	<0,100			0,42								0	0		
PM-INT-C/LA VELLES-SALAMANCA	25/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	59,2	7,08	<0,100			0,55								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	26/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	62,2	6,77	<0,100			1,29		<50						0	0	<20	0
PM-ETAP-SALAMANCA	30/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	57,6	6,99	<0,100			1,26		<50						0	0	<20	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	30/11/20	<1	<1	0,781	<5,0	59,6	7,02	<0,100			1,00								0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	30/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	59,7	6,91	<0,100			0,71								0	0		
PM-RED-C/PENA DE FRANCIA-SALAMANCA	30/11/20	<1	<1	<0,50	<5,0	68,6	7,78	<0,100			0,73								0	0		