

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	05/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	84,8	6,89	<0,100			1,36		<100						0	0	<20	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	05/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	87,0	6,99	<0,100			0,67								0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	05/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	87,0	7,09	<0,100			0,60								0	0		
PM-INT-C/LA VELLAS Nº10 BJ-SALAMANCA	05/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	88,6	7,29	<0,100			0,43								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	06/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	89,5	7,10	<0,100			1,19		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	06/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	90,4	7,42	<0,100			0,42								0	0		
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	06/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	89,8	7,72	<0,100			0,43								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	07/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	84,3	6,85	<0,100			1,27		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	07/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	88,2	7,33	<0,100			0,20								0	0		
PM-RED-PASEO DEL ROLLO Nº66-SALAMANCA	07/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	88,2	7,18	<0,100			0,24								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	13/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	90,4	7,08	<0,100			1,59		<100						0	0	<20	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	13/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	86,7	6,95	<0,100			0,74								0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	13/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	85,8	7,09	<0,100			0,53								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	15/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	86,1	6,89	<0,100			1,46		<100						0	0	<20	0
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	15/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	96,3	8,90	<0,100			0,36								0	0		
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	15/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	92,3	7,33	<0,100			0,47								0	0		
PM-RED-AV.DE LA MERCED-SALAMANCA	15/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	88,1	7,17	<0,100			0,78								0	0		
PM-GRIFO-ALONSO DEL CASTILLO Nº59-SALAMANCA	15/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	95,6	7,59	<0,100			0,20								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	19/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	80,1	6,56	<0,100			1,08		<100						0	0	<20	0

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																				ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens	
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL	
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	19/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	86,7	7,00	<0,100			0,78								0	0	<20	0	
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	19/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	87,6	7,12	<0,100			0,88								0	0	<20	0	
PM-ETAP-SALAMANCA	20/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	83,6	7,02	<0,100			1,27		<100						0	0	<20	0	
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	20/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	90,6	7,14	<0,100			0,45								0	0			
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	20/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	92,5	7,66	<0,100			0,53								0	0			
PM-RED-AV.G.TORRENTE BALLESTER-SALAMANCA	20/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	88,5	7,31	<0,100			0,64								0	0			
PM-ETAP-SALAMANCA	21/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	83,2	7,08	<0,100			1,39		<100						0	0	<20	0	
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	21/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	87,3	7,26	<0,100			0,52								0	0			
PM-INT-PASEO DE CANALEJAS Nº62-SALAMANCA	21/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	87,3	7,22	<0,100			0,42								0	0			
PM-ETAP-SALAMANCA	26/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	75,7	7,79	<0,100			1,14		<100						0	0	<20	0	
PM-DEP-ALDEATEJADA	26/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	103,8	8,76	<0,100			0,61								0	0	<20	0	
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	26/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	88,4	7,41	<0,100			0,35								0	0			
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	26/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	84,6	7,08	<0,100			0,51								0	0			
PM-ETAP-SALAMANCA	27/10/20	<1	<1	0,515	<5,0	64,9	6,91	<0,100			1,82		<50						0	0	<20	0	
PM-RED-AV.G.TORRENTE BALLESTER-SALAMANCA	27/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	77,7	7,37	<0,100			0,51								0	0			
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	27/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	88,6	7,29	<0,100			0,27								0	0			
PM-ETAP-SALAMANCA	28/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	59,9	6,81	<0,100			1,01		<50						0	0	<20	0	
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	28/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	77,2	8,44	<0,100			0,40								0	0			
PM-INT-C/OROPENDOLA Nº9-SALAMANCA	28/10/20	<1	<1	<0,50	<5,0	71,9	7,18	<0,100			0,43								0	0			