

**ANÁLISIS DE AGUA**  
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	02/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	83,9	6,74	<0,100			1,48		52						0	0	0	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	02/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	80,7	6,80	<0,100			0,82								0	0		
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	02/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	84,8	7,01	<0,100			0,99								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	03/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	87,1	6,87	<0,100			1,73		98						0	0	0	0
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-	03/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	84,7	7,29	<0,100			0,78								0	0		
PM-INT-GRIFO C/VELLÉS 10, BAJO-SALAMANCA	03/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	82,6	7,01	<0,100			0,79								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	08/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	86,9	7,05	<0,100			1,27		54						0	0	3	0
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	08/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	89,6	8,54	<0,100			0,36								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	09/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	85,6	6,85	<0,100			1,32		0						0	0	0	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	09/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	95,0	7,49	<0,100			0,71								0	0		
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	09/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	88,3	7,27	<0,100			0,56								0	0		
PM-INT-GRIFO-C/ZAMORA-SALAMANCA	09/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	84,9	6,87	<0,100			0,35								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	10/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	89,9	7,52	<0,100			1,65		132						0	0	0	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	10/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	85,9	7,02	<0,100			0,31								0	0		
PM-RED-AV.DE LA MERCED-SALAMANCA	10/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	95,6	7,66	<0,100			0,85								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	15/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	75,5	6,83	<0,100			1,58		56						0	0	0	0
PM-DEP-ROJO-SALAMANCA	15/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	76,2	7,14	<0,100			0,87								0	0	0	0
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	15/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	78,6	7,16	<0,100			0,68								0	0		
PM-INT-GRIFO-C/OROPÉNDOLA-	15/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	79,0	7,36	<0,100			0,62								0	0		
PM-INT-GRIFO-C/ALONSO DEL CASTILLO-SALAMANCA	15/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	87,9	7,79	<0,100			0,22								0	0		

**ANÁLISIS DE AGUA**  
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	16/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	78,5	6,83	<0,100			1,38		69						0	0	0	0
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-PM-RED-AV.G.TORRENTE BALLESTER-SALAMANCA	16/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	82,9	7,49	<0,100			0,75								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	17/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	75,6	6,72	<0,100			1,51		0						0	0	0	0
PM-ETAP-SALAMANCA	22/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	79,4	6,83	<0,100			1,97		0						0	0	2	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	22/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	82,7	7,08	<0,100			0,78								0	0	0	0
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	22/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	74,8	6,84	<0,100			0,87								0	0	0	0
PM-ETAP-SALAMANCA	23/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	76,2	6,59	<0,100			1,54		64						0	0	0	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	23/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	75,5	6,77	<0,100			0,82								0	0		
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	23/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	77,6	6,89	<0,100			0,53								0	0		
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	23/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	82,8	8,34	<0,100			0,42								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	24/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	83,9	7,21	<0,100			1,41		99						0	0	0	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	24/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	78,0	7,01	<0,100			0,50								0	0		
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	24/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	79,5	7,04	<0,100			0,63								0	0		
PM-INT-GRIFO-PSO.ROLLO-SALAMANCA	24/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	77,7	7,08	<0,100			0,69								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	29/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	79,6	7,06	<0,100			1,49		98						0	0	0	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	29/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	71,2	6,67	<0,100			0,84								0	0	0	0
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	29/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	75,0	6,96	<0,100			0,50								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	30/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	78,6	7,05	<0,100			1,51		79						0	0	0	0
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-PM-INT-GRIFO-PS. CANALEJAS 62-SALAMANCA	30/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	77,8	7,32	<0,100			0,78								0	0		
	30/06/20	<1	<1	<0,50	<5,0	72,7	7,04	<0,100			0,47								0	0		