

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																		ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO					
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH		Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5	9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	04/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	98,3	6,79	<0,100				1,37		38						0	0	0	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	04/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	97,1	7,00	<0,100				0,95								0	0	0	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	04/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	98,8	7,06	<0,100				0,93								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	05/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	109,9	7,42	<0,100				1,27		44						0	0	0	0
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	05/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	89,4	7,49	<0,100				0,77								0	0		
PM-RED-AV.G.TORRENTE BALLESTER-SALAMANCA	05/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	99,3	7,22	<0,100				0,80								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	06/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	95,1	6,91	<0,100				1,18		40						0	0	0	0
PM-GRIFO PASEO CANALEJAS 62-SALAMANCA	06/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	99,0	7,10	<0,100				0,74								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	07/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	96,3	6,96	<0,100				1,51		41						0	0	0	0
PM-RED-AV.DE LA MERCED-SALAMANCA	07/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	97,2	7,13	<0,100				0,77								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	11/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	93,6	6,89	<0,100				1,61		34						0	0	0	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	11/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	95,7	7,04	<0,100				0,59								0	0	0	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	11/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	100,1	7,20	<0,100				0,90								0	0		
PM-GRIFO C/OROPÉNDOLA 9-SALAMANCA	11/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	99,5	7,33	<0,100				0,48								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	12/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	93,6	6,81	<0,100				1,71		45						0	0	0	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	12/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	98,9	7,20	<0,100				0,72								0	0		
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	12/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	103,8	8,63	<0,100				0,48								0	0		

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																		ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO				
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	13/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	92,7	6,83	<0,100			1,41		70						0	0	0	0
PM-ETAP-SALAMANCA	14/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	93,8	6,92	<0,100			1,43		85						0	0	0	0
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	13/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	97,9	7,41	<0,100			0,41								0	0		
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	14/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	97,8	7,27	<0,100			0,75								0	0		
PM-GRIFO PSO. ROLLO 66-SALAMANCA	14/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	96,2	7,16	<0,100			0,45								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	18/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	91,9	6,99	<0,100			1,37		121						0	0	0	0
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	18/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	89,8	6,95	<0,100			1,00								0	0	0	0
PM-GRIFO J.BAUTISTA TOLEDO 18-SALAMANCA	18/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	99,1	7,25	<0,100			0,61								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	19/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	91,0	7,04	<0,100			1,63		115						0	0	0	0
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	19/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	94,4	7,45	<0,100			0,72								0	0		
PM-GRIFO PZA. BARCELONA-SALAMANCA	19/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	89,6	7,08	<0,100			0,73								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	20/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	100,4	7,45	<0,100			1,65		95						0	0	0	0
PM-ETAP-SALAMANCA	21/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	91,0	6,99	<0,100			1,21		89						0	0	0	0
PM-ETAP-SALAMANCA	25/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	89,7	7,16	<0,100			1,34		70						0	0	0	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	25/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	87,3	7,04	<0,100			0,43								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	26/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	82,9	6,70	<0,100			1,37		75						0	0	0	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	26/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	91,7	7,12	<0,100			0,72								0	0		
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	26/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	90,0	7,33	<0,100			0,51								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	27/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	89,8	6,96	<0,100			1,77		88						0	0	0	0
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	27/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	90,9	7,13	<0,100			0,67								0	0		
PM-GRIFO PASEO CANALEJAS 62-SALAMANCA	27/05/20	<1	<1	<0,50	<5,0	86,6	7,05	<0,100			0,68								0	0		