

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																		ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO				
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5.0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	02/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	77,9	6,80	<0,100			1,31		<100						0	0	<20	0
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	02/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	84,8	8,92	<0,100			0,29								0	0		
PM-INT-C/ALONSO DEL CASTILLO-SALAMANCA	02/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	84,2	7,62	<0,100			0,20								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	07/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	77,5	6,85	<0,100			1,57		<100						0	0	<20	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	07/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	73,6	6,71	<0,100			0,69								0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	07/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	73,7	6,83	<0,100			0,61								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	09/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	75,4	6,76	<0,100			0,48		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	09/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	78,3	7,27	<0,100			0,52								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	10/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	83,6	6,93	<0,100			1,29		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	10/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	77,2	6,95	<0,100			0,50								0	0		
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	10/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	76,5	7,02	<0,100			0,43								0	0		
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	10/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	85,0	7,92	<0,100			0,51								0	0		
PM-INT-C/J.B.TOLEDOSALAMANCA	10/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	72,8	6,63	<0,100			1,00								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	14/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	101,8	7,98	<0,100			1,44		<100						0	0	<20	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	14/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	77,1	6,88	<0,100			0,77								0	0	<20	0
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	14/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	84,4	8,71	<0,100			0,20								0	0		
PM-INT-C/LA VELLÉS-SALAMANCA	14/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	81,0	7,24	<0,100			0,42								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	15/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	74,6	6,56	<0,100			1,55		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	15/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	79,2	7,04	<0,100			0,49								0	0		
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	15/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	78,8	7,00	<0,100			0,52								0	0		

ANÁLISIS DE AGUA
LABORATORIO: aqualia LAB Ávila

PROCEDENCIA: SALIDA DE PLANTA, DEPÓSITO, RED Y GRIFO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																		ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO				
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	16/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	107,3	8,38	<0,100			1,67		<100						0	0	<20	0
PM-RED-AV.G.TORRENTE BALLESTER-SALAMANCA	16/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	77,6	6,96	<0,100			0,83								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	21/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	78,6	6,97	<0,100			1,67		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	21/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	77,0	7,02	<0,100			0,35								0	0		
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO- SALAMANCA	21/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	78,9	7,29	<0,100			0,30								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	22/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	81,2	6,95	<0,100			1,37		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA- SALAMANCA	22/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	86,1	7,72	<0,100			0,34								0	0		
PM-INT-PSO.CANALEJAS 62- SALAMANCA	22/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	77,9	7,54	<0,100			0,24								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	23/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	77,6	6,89	<0,100			1,36		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/CORIA- SALAMANCA	23/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	75,2	7,01	<0,100			0,40								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	28/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	86,6	6,87	<0,100			1,59		<100						0	0	<20	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	28/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	92,0	7,04	<0,100			1,00								0	0	<20	0
PM-DEP-CANONES- SALAMANCA	28/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	83,6	6,89	<0,100			0,53								0	0	<20	0
PM-ETAP-SALAMANCA	29/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	100,7	8,08	<0,100			1,36		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO- SALAMANCA	29/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	83,3	7,04	<0,100			0,60								0	0		
PM-RED-PZA. BALEARES- SALAMANCA	29/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	92,2	9,01	<0,100			0,20								0	0		
PM-INT-C/OROPENDOLA- SALAMANCA	29/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	86,2	7,35	<0,100			0,20								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	30/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	85,3	6,88	<0,100			1,42		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	30/09/20	<1	<1	<0,50	<5,0	87,5	7,10	<0,100			0,63								0	0		