

**ANÁLISIS DE AGUA**  
LABORATORIO: aqualia LAB Avila

PROCEDENCIA: SALIDA PLANTA, DEPOSITO, RED, GRIFO.

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Limites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F. 5 U.N.F. (red)	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-ETAP-SALAMANCA	02/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	82,4	6,7	<0,100			1,09		<100						0	0	<20	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	02/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	86,1	7,0	<0,100			0,97								0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	02/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	86,1	7,0	<0,100			0,33								0	0		
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	02/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	88,5	7,6	<0,100			0,22								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	03/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	82,2	6,6	<0,100			1,07		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	03/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	87	7,1	<0,100			0,45								0	0		
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	03/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	85,3	7,1	<0,100			0,40								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	04/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	84,3	6,6	<0,100			0,94		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	04/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	87,1	7,1	<0,100			0,33								0	0		
PM-INT-CEIP LAZARILLO DE TORMES-C/LAGAR 11-SALAMANCA	04/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	102,5	8,6	<0,100			0,51								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	10/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	98,7	6,6	<0,100			1,27		<100						0	0	<20	0
PM-DEP-CHINCHIBARRA-SALAMANCA	10/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	95,2	6,7	<0,100			0,48								0	0	<20	0
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	10/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	121,5	7,0	<0,100			0,51								0	0	<20	0
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	10/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	97,1	7,0	<0,100			0,42								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	11/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	98,9	6,7	<0,100			1,39		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/CUATRO CALZADAS-SALAMANCA	11/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	91,1	7,0	<0,100			0,33								0	0		
PM-RED-C/CORIA-SALAMANCA	11/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	96	7,2	<0,100			0,53								0	0		
PM-RED-AV.G.TORRENTE BALLESTER-SALAMANCA	11/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	95,2	6,9	<0,100			0,52								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	12/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	102,5	7,0	<0,100			1,18		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	12/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	98,8	7,0	<0,100			0,44								0	0		

**ANÁLISIS DE AGUA**  
LABORATORIO: aqualia LAB Avila

PROCEDENCIA: SALIDA PLANTA, DEPOSITO, RED, GRIFO.

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Limites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F. 5 U.N.F. (red)	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	2,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	20µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
PM-INT-COLEGIO CALASANZ-PSO.CANALEJAS 139-SALAMANCA	12/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	108,1	7,1	<0,100			0,42								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	16/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	104,4	7,6	<0,100			1,00		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/SAN PABLO-SALAMANCA	16/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	709,7	7,6	<0,100			0,49								0	0		
PM-RED-AV.DE LA MERCED-SALAMANCA	16/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	99,2	7,1	<0,100			0,51								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	17/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	85,5	6,8	<0,100			1,12		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/JOAQUIN RODRIGO-SALAMANCA	17/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	100,6	7,3	<0,100			0,80								0	0		
PM-RED-PZA. BALEARES-SALAMANCA	17/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	93,7	7,5	<0,100			0,39								0	0		
PM-RED-C/PEÑA DE FRANCIA-SALAMANCA	17/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	91,8	7,1	<0,100			0,56								0	0		
PM-INT-ESCUELA INFANTIL-C/OBISPO ALCOLEA S/N-SALAMANCA	17/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	91,7	7,2	<0,100			0,56								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	18/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	83,6	6,9	<0,100			1,11		<100						0	0	<20	0
PM-RED-C/FUENTEGUINALDO-SALAMANCA	18/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	92,2	7,3	<0,100			0,43								0	0		
PM-INT-RESIDENCIA DE MAYORES S.JUAN DE SAHAGÚN-CTRA ALDEALENGLIA KM 2-SALAMANCA	18/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	90,7	7,2	<0,100			0,45								0	0		
PM-ETAP-SALAMANCA	26/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	69,4	7,1	<0,100			1,60		<100						0	0	<20	0
PM-DEP-PINILLA-SALAMANCA	26/12/19	<1	<1	<0,50	<5,0	104,8	8,4	<0,100			0,67								0	0	<20	0
PM-DEP-CAÑONES-SALAMANCA	26/12/19	<1	<1	0,54	<5,0	85,3	6,8	<0,100			0,88								0	0	<20	0