

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: aqualia SANTANDER



Límites R.D 140/2003 (Valores paramétricos)			ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
			3-25°C	3-25°C	5 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5	9,5	0,50mg/L	0,5 mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	50µg/L	0/100mL	0/100mL	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringen
ANÁLISIS	PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Bacterias Coliformes	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringen	
N4-19-000851	P.M. C.C. Atalaya	01/03/2019	0	0	0,11	< 5	472	7,54	0,0	0,00	0,3	0,66	35	11	0,001	< 1	0,67	< 1,6	0	0	0	0	
N4-19-000850	SOTO DE LA MARINA	01/03/2019	0	0	0,10	< 5	501	7,57	0,0	0,00	0,3	0,75	30						0	0	0	0	
N4-19-000849	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	01/03/2019	0	0	0,08	< 5	504	7,58	0,0	0,00	0,3	0,70	29						0	0	0	0	
N4-19-000848	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	01/03/2019	0	0	0,12	< 5	466	7,60	0,0	0,00	0,3	0,48	36						0	0	0	0	
N4-19-000847	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	01/03/2019	0	0	0,13	< 5	477	7,56	0,0	0,00	0,3	0,71	37						0	0	0	0	
N4-19-000844	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	01/03/2019	0	0	0,11	< 5	489	7,61	0,0	0,00	0,3	0,64	34						0	0	0	0	
N4-19-000842	SALIDA DE LA ETAP	01/03/2019	0	0	0,15	< 5	502	7,51	0,0	0,00	0,3	0,96	34						0	0	0	0	
N4-19-000846	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	01/03/2019	0	0	0,12	< 5	502	7,51	0,0	0,00	0,3	0,71	31						0	0	0	0	
N4-19-000837	ETAP LLEGADA	01/03/2019	0	0	1,27	10	501	7,53	0,0	0,00	0,6		70						259	4	50	0	
N4-19-000845	FUENTE FRENTE CORMORÁN	01/03/2019	0	0	0,13	< 5	499	7,58	0,0	0,00	0,2	0,68	33						0	0	0	0	
N4-19-000853	SALIDA DE LA ETAP	02/03/2019	0	0	0,09	< 5	497	7,30	0,0	0,00	0,3	0,83	47						0	0	0	0	
N4-19-000852	ETAP LLEGADA	02/03/2019	0	0	0,87	10	526	7,45	0,0	0,00	0,5		55						84	3	30	0	
N4-19-000855	SALIDA DE LA ETAP	03/03/2019	0	0	0,09	< 5	516	7,33	0,0	0,00	0,3	0,80	44						0	0	0	0	
N4-19-000854	ETAP LLEGADA	03/03/2019	0	0	0,71	10	524	7,51	0,0	0,00	0,6		49						77	9	60	1	
N4-19-000870	Cáritas Valdecilla	04/03/2019	0	0	0,15	< 5	493	7,52	0,0	0,00	0,3	0,69	50	12	0,001	1	0,94	< 1,6	0	0	0	0	
N4-19-000867	MONTE	04/03/2019	0	0	0,13	< 5	529	7,52	0,0	0,00	0,3	0,76	48						0	0	0	0	
N4-19-000865	CUETO GRIFO CEMENTERIO	04/03/2019	0	0	0,11	< 5	516	7,56	0,0	0,00	0,3	0,70	48						0	0	0	0	
N4-19-000869	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	04/03/2019	0	0	0,12	< 5	531	7,53	0,0	0,00	0,3	0,71	46						0	0	0	0	
N4-19-000868	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	04/03/2019	0	0	0,11	< 5	488	7,54	0,0	0,00	0,3	0,51	52						0	0	0	0	
N4-19-000866	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	04/03/2019	0	0	0,13	< 5	519	7,55	0,0	0,00	0,3	0,73	46						0	0	0	0	
N4-19-000863	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	04/03/2019	0	0	0,13	< 5	530	7,45	0,0	0,00	0,3	0,67	43						0	0	0	0	
N4-19-000861	SALIDA DE LA ETAP	04/03/2019	0	0	0,11	< 5	529	7,41	0,0	0,00	0,3	0,91	50						0	0	0	0	
N4-19-000856	ETAP LLEGADA	04/03/2019	0	0	0,90	10	532	7,51	0,0	0,00	0,5		53						219	22	90	0	
N4-19-000864	FUENTE FRENTE CORMORÁN	04/03/2019	0	0	0,10	< 5	526	7,54	0,0	0,00	0,3	0,73	44						0	0	0	0	
N4-19-000884	Obra San Martín	05/03/2019	0	0	0,10	< 5	538	7,52	0,0	0,00	0,3	0,82	37	12	0,007	1	2,92	< 1,6	0	0	0	0	
N4-19-000883	CUENCO Nº 1, DEPÓSITO DE PRONILLO	05/03/2019	0	0	0,13	< 5	523	7,50	0,0	0,00	0,2	0,77	41	29	< 0,001	< 1	0,65	< 1,6	0	0	0	0	
N4-19-000882	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	05/03/2019	0	0	0,11	< 5	537	7,53	0,0	0,00	0,3	0,71	38						0	0	0	0	

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: aqualia SANTANDER



Límites R.D 140/2003 (Valores paramétricos)			ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
			3-25°C	3-25°C	5 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5	9,5	0,50mg/L	0,5 mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	50µg/L	0/100mL	0/100mL	Bacterias Aerobias 22°C
ANÁLISIS	PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Bacterias Coliformes	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
N4-19-000879	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	05/03/2019	0	0	0,12	< 5	529	7,70	0,0	0,00	0,3	0,70	38						0	0	0	0
N4-19-000881	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	05/03/2019	0	0	0,15	< 5	489	7,56	0,0	0,00	0,3	0,54	42	12	0,001	< 1	0,58	< 1,6	0	0	0	0
N4-19-000880	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	05/03/2019	0	0	0,11	< 5	530	7,52	0,0	0,00	0,3	0,70	41						0	0	0	0
N4-19-000876	SALIDA DE LA ETAP	05/03/2019	0	0	0,20	< 5	517	7,36	0,0	0,00	0,3	0,89	48	7	0,002	< 1	0,71	< 1,6	0	0	0	0
N4-19-000878	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	05/03/2019	0	0	0,14	< 5	536	7,43	0,0	0,00	0,3	0,64	38	12	0,001	< 1	0,62	< 1,6	0	0	0	0
N4-19-000871	ETAP LLEGADA	05/03/2019	0	0	0,93	10	540	7,50	0,0	0,00	0,5		60	40	0,004	< 1	0,66	< 1,6	144	63	100	0
N4-19-000899	C.C.Verdeamar	06/03/2019	0	0	0,12	< 5	548	7,57	0,0	0,00	0,2	0,65	37	9	0,02	1	0,81	1,6	0	0	0	0
N4-19-000897	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	06/03/2019	0	0	0,14	< 5	517	7,59	0,0	0,00	0,2	0,72	47						0	0	0	0
N4-19-000894	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	06/03/2019	0	0	0,16	< 5	546	7,52	0,0	0,00	0,3	0,75	42						0	0	0	0
N4-19-000895	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	06/03/2019	0	0	0,12	< 5	508	7,57	0,0	0,00	0,2	0,53	44						0	0	0	0
N4-19-000896	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	06/03/2019	0	0	0,11	< 5	509	7,64	0,0	0,00	0,2	0,56	45						0	0	0	0
N4-19-000898	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	06/03/2019	0	0	0,27	< 5	538	7,60	0,0	0,00	0,2	0,58	40						0	0	0	0
N4-19-000892	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	06/03/2019	0	0	0,15	< 5	542	7,53	0,0	0,00	0,2	0,68	46						0	0	0	0
N4-19-000890	SALIDA DE LA ETAP	06/03/2019	0	0	0,09	< 5	548	7,49	0,0	0,00	0,2	1,00	53						0	0	0	0
N4-19-000885	ETAP LLEGADA	06/03/2019	0	0	0,97	10	559	7,64	0,0	0,00	0,4		80						139	11	30	0
N4-19-000893	FUENTE FRENTE CORMORÁN	06/03/2019	0	0	0,17	< 5	536	7,56	0,0	0,00	0,2	0,71	41						0	0	0	0
N4-19-000914	C.C.Padre Apolinar	07/03/2019	0	0	0,09	< 5	547	7,56	0,0	0,00	0,3	0,76	48	6	0,002	1	0,95	< 1,6	0	0	0	0
N4-19-000912	SAN ROMÁN-VIRGEN DEL MAR	07/03/2019	0	0	0,11	< 5	527	7,59	0,0	0,00	0,2	0,70	55						0	0	0	0
N4-19-000913	CUENCO Nº 1 DEPÓSITO DE ARNA	07/03/2019	0	0	0,08	< 5	553	7,54	0,0	0,00	0,3	0,85	52						0	0	0	0
N4-19-000911	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	07/03/2019	0	0	0,12	< 5	512	7,57	0,0	0,00	0,3	0,75	57						0	0	0	0
N4-19-000908	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	07/03/2019	0	0	0,12	< 5	513	7,57	0,0	0,00	0,2	0,76	56						0	0	0	0
N4-19-000909	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	07/03/2019	0	0	0,12	< 5	512	7,62	0,0	0,00	0,2	0,55	56						0	0	0	0
N4-19-000910	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	07/03/2019	0	0	0,11	< 5	549	7,61	0,0	0,00	0,3	0,75	55						0	0	0	0
N4-19-000905	SALIDA DE LA ETAP	07/03/2019	0	0	0,09	< 5	556	7,40	0,0	0,00	0,3	0,91	59						0	0	0	0
N4-19-000907	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	07/03/2019	0	0	0,11	< 5	551	7,49	0,0	0,00	0,3	0,79	49						0	0	0	0
N4-19-000900	ETAP LLEGADA	07/03/2019	0	0	0,73	5	562	7,57	0,0	0,00	0,5		57						206	5	40	0
N4-19-000929	C.E.I Los Viveros	08/03/2019	0	0	0,12	< 5	565	7,50	0,0	0,00	0,3	0,72	46	13	0,001	1	0,9	6	0	0	0	0

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: aqualia SANTANDER



Límites R.D 140/2003 (Valores paramétricos)			ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
ANÁLISIS	PUNTO DE MUESTREO	Fecha	3-25°C	3-25°C	5 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5	9,5	0,50mg/L	0,5 mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	50µg/L	0/100mL	0/100mL	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
			Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Bacterias Coliformes	E.Coli			
N4-19-000928	SOTO DE LA MARINA	08/03/2019	0	0	0,12	< 5	562	7,53	0,0	0,00	0,2	0,79	44							0	0	0	0
N4-19-000927	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	08/03/2019	0	0	0,13	< 5	561	7,51	0,0	0,00	0,2	0,78	45							0	0	0	0
N4-19-000926	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	08/03/2019	0	0	0,12	< 5	517	7,55	0,0	0,00	0,3	0,55	51							0	0	0	0
N4-19-000925	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	08/03/2019	0	0	0,15	< 5	551	7,53	0,0	0,00	0,2	0,76	50							0	0	0	0
N4-19-000922	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	08/03/2019	0	0	0,14	< 5	524	7,49	0,0	0,00	0,2	0,73	52							0	0	0	0
N4-19-000920	SALIDA DE LA ETAP	08/03/2019	0	0	0,13	< 5	559	7,39	0,0	0,00	0,2	1,00	51							0	0	0	0
N4-19-000924	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	08/03/2019	0	0	0,11	< 5	562	7,44	0,0	0,00	0,3	0,81	43							0	0	0	0
N4-19-000915	ETAP LLEGADA	08/03/2019	0	0	0,67	5	563	7,54	0,0	0,00	0,4		49							120	10	50	0
N4-19-000923	FUENTE FRENTE CORMORÁN	08/03/2019	0	0	0,12	< 5	550	7,55	0,0	0,00	0,2	0,74	44							0	0	0	0
N4-19-000935	SALIDA DE LA ETAP	09/03/2019	0	0	0,19	< 5	585	7,67	0,0	0,00	0,3	0,83	56							0	0	0	0
N4-19-000930	ETAP LLEGADA	09/03/2019	0	0	0,69	10	584	7,79	0,0	0,00	0,5		50							249	11	160	0
N4-19-000942	SALIDA DE LA ETAP	10/03/2019	0	0	0,15	< 5	570	7,63	0,0	0,00	0,3	0,92	75							0	0	0	0
N4-19-000937	ETAP LLEGADA	10/03/2019	0	0	0,69	10	568	7,72	0,0	0,00	0,5		65							108	3	16	3
N4-19-000957	Colegio Compañía de María	11/03/2019	0	0	0,11	< 5	565	7,44	0,0	0,00	0,3	0,69	49	9	< 0,001	1	1,9	5,6		0	0	0	
N4-19-000953	CUETO GRIFO CEMENTERIO	11/03/2019	0	0	0,10	< 5	559	7,47	0,0	0,00	0,3	0,78	53							0	0	0	0
N4-19-000956	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	11/03/2019	0	0	0,13	< 5	558	7,46	0,0	0,00	0,3	0,71	44							0	0	0	0
N4-19-000955	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	11/03/2019	0	0	0,08	< 5	547	7,49	0,0	0,00	0,3	0,60	51							0	0	0	0
N4-19-000954	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	11/03/2019	0	0	0,11	< 5	562	7,46	0,0	0,00	0,4	0,83	51							0	0	0	0
N4-19-000951	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	11/03/2019	0	0	0,16	< 5	529	7,34	0,0	0,00	0,3	0,76	49							0	0	0	0
N4-19-000949	SALIDA DE LA ETAP	11/03/2019	0	0	0,10	< 5	552	7,46	0,0	0,00	0,2	1,00	68							0	0	0	0
N4-19-000944	ETAP LLEGADA	11/03/2019	0	0	0,76	5	550	7,52	0,0	0,00	0,3		75							131	17	30	0
N4-19-000952	FUENTE FRENTE CORMORÁN	11/03/2019	0	0	0,12	< 5	563	7,49	0,0	0,00	0,3	0,75	50							0	0	0	0
N4-19-000980	C.E.I.P. Dionisio García Barredo	12/03/2019	0	0	0,12	< 5	541	7,47	0,0	0,00	0,6	0,69	46	14	< 0,001	1	0,97	6,4		0	0	0	
N4-19-000981	I.H CANTABRIA(PCTCAN)	12/03/2019	0	0	0,08	< 5	551	7,56	0,0	0,00	0,5	0,72	44							0	0	0	
N4-19-000979	CUENCO Nº 1, DEPÓSITO DE MAC-MAHÓN	12/03/2019	0	0	0,12	< 5	558	7,41	0,0	0,00	0,4	0,70	43							0	0	0	0
N4-19-000975	MONTE	12/03/2019	0	0	0,11	< 5	558	7,42	0,0	0,00	0,5	0,74	50							0	0	0	0
N4-19-000978	SAN ROMÁN-VIRGEN DEL MAR	12/03/2019	0	0	0,08	< 5	545	7,50	0,0	0,00	0,5	0,60	42							0	0	0	0

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: aqualia SANTANDER



Límites R.D 140/2003 (Valores paramétricos)			ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO				
ANÁLISIS	PUNTO DE MUESTREO	Fecha	3-25°C	3-25°C	5 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5	9,5	0,50mg/L	0,5 mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	50µg/L	0/100mL	0/100mL	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
			Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Bacterias Coliformes	E.Coli			
N4-19-000977	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	12/03/2019	0	0	0,10	< 5	550	7,46	0,0	0,00	0,5	0,63	38							0	0	0	0
N4-19-000973	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	12/03/2019	0	0	0,08	< 5	554	7,46	0,0	0,00	0,4	0,70	38							0	0	0	0
N4-19-000976	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	12/03/2019	0	0	0,10	< 5	548	7,51	0,0	0,00	0,4	0,60	45							0	0	0	0
N4-19-000974	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	12/03/2019	0	0	0,10	< 5	551	7,44	0,0	0,00	0,5	0,78	43							0	0	0	0
N4-19-000970	SALIDA DE LA ETAP	12/03/2019	0	0	0,07	< 5	556	7,37	0,0	0,00	0,4	0,90	48							0	0	0	0
N4-19-000972	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	12/03/2019	0	0	0,11	< 5	548	7,39	0,0	0,00	0,5	0,80	40							0	0	0	0
N4-19-000965	ETAP LLEGADA	12/03/2019	0	0	0,75	5	556	7,52	0,0	0,00	0,5		56							147	10	80	0
N4-19-001003	C.C.E.E. Juan XXIII	13/03/2019	0	0	0,12	< 5	557	7,45	0,0	0,00	0,2	0,66	49	14	0,01	1	1,11	3,3		0	0	0	0
N4-19-001004	PM-C/OJAIZ Nº14, CASA	13/03/2019	0	0	0,83	< 5	563	7,73	0,0	0,00	0,3	0,65	94	88	0,001	2	1,62	< 1,6		0	0	0	0
N4-19-001005	PM-C/OJAIZ Nº11, PELUQUERÍA MªÁNGELES	13/03/2019	0	0	1,64	< 5	565	7,75	0,0	0,00	0,4	0,65	159	198	0,011	1	5,17	3,5		0	0	0	0
N4-19-001002	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	13/03/2019	0	0	0,10	< 5	559	7,40	0,0	0,00	0,4	0,69	48							0	0	0	0
N4-19-000997	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	13/03/2019	0	0	0,12	< 5	543	7,35	0,0	0,00	0,3	0,71	45							0	0	0	0
N4-19-001000	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	13/03/2019	0	0	0,10	< 5	540	7,43	0,0	0,00	0,3	0,57	55							0	0	0	0
N4-19-001001	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	13/03/2019	0	0	0,11	< 5	538	7,46	0,0	0,00	0,3	0,58	54							0	0	0	0
N4-19-000999	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	13/03/2019	0	0	0,14	< 5	553	7,40	0,0	0,00	0,3	0,77	54							0	0	0	0
N4-19-000998	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	13/03/2019	0	0	0,12	< 5	546	7,40	0,0	0,00	0,3	0,73	57							0	0	0	0
N4-19-000994	SALIDA DE LA ETAP	13/03/2019	0	0	0,09	< 5	541	7,34	0,0	0,00	0,3	0,93	57							0	0	0	0
N4-19-000989	ETAP LLEGADA	13/03/2019	0	0	1,21	10	531	7,47	0,0	0,00	0,5		79							230	9	210	0
N4-19-000996	FUENTE FRENTE CORMORÁN	13/03/2019	0	0	0,13	< 5	561	7,44	0,0	0,00	0,3	0,78	51							0	0	0	0
N4-19-001026	C.C.E.E. Stephane Lupasco	14/03/2019	0	0	0,13	< 5	530	7,52	0,0	0,00	0,3	0,69	53	18	0,001	1	1,06	< 1,6		0	0	0	0
N4-19-001025	CUENCO Nº 1, DEPÓSITO DE AVELLANO	14/03/2019	0	0	0,11	< 5	522	7,53	0,0	0,00	0,3	0,81	53							0	0	0	0
N4-19-001024	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	14/03/2019	0	0	0,08	< 5	552	7,51	0,0	0,00	0,3	0,70	46							0	0	0	0
N4-19-001021	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	14/03/2019	0	0	0,10	< 5	556	7,53	0,0	0,00	0,3	0,70	47							0	0	0	0
N4-19-001023	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	14/03/2019	0	0	0,10	< 5	539	7,65	0,0	0,00	0,4	0,57	51							0	0	0	0
N4-19-001022	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	14/03/2019	0	0	0,11	< 5	543	7,57	0,0	0,00	0,3	0,75	52							0	0	0	0
N4-19-001018	SALIDA DE LA ETAP	14/03/2019	0	0	0,13	< 5	542	7,41	0,0	0,00	0,4	0,89	52							0	0	0	0
N4-19-001020	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	14/03/2019	0	0	0,14	< 5	536	7,50	0,0	0,00	0,3	0,82	44							0	0	0	0

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: aqualia SANTANDER



Límites R.D 140/2003 (Valores paramétricos)			ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
			3-25°C	3-25°C	5 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5	9,5	0,50mg/L	0,5 mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	50µg/L	0/100mL	0/100mL	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
ANÁLISIS	PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Bacterias Coliformes	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens	
N4-19-001013	ETAP LLEGADA	14/03/2019	0	0	0,95	10	538	7,67	0,0	0,00	0,6		60						190	26	110	0	
N4-19-001041	C.E.I.P Antonio Mendoza	15/03/2019	0	0	0,16	< 5	543	7,52	0,0	0,00	0,3	0,90	88	14	0,01	2	1,38	< 1,6	0	0	0		
N4-19-001042	Peluquería Mª Angeles,C/Ojaiz Nº 11,Seguimiento Fe 1005	15/03/2019												36									
N4-19-001040	SOTO DE LA MARINA	15/03/2019	0	0	0,13	< 5	532	7,60	0,0	0,00	0,4	0,63	72						0	0	0	0	
N4-19-001039	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	15/03/2019	0	0	0,11	< 5	533	7,51	0,0	0,00	0,3	0,65	74						0	0	0	0	
N4-19-001038	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	15/03/2019	0	0	0,14	< 5	546	7,58	0,0	0,00	0,3	0,60	53						0	0	0	0	
N4-19-001037	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	15/03/2019	0	0	0,13	< 5	538	7,55	0,0	0,00	0,4	0,73	55						0	0	0	0	
N4-19-001034	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	15/03/2019	0	0	0,12	< 5	537	7,50	0,0	0,00	0,4	0,76	53						0	0	0	0	
N4-19-001032	SALIDA DE LA ETAP	15/03/2019	0	0	0,11	< 5	535	7,44	0,0	0,00	0,3	0,89	41						0	0	0	0	
N4-19-001036	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	15/03/2019	0	0	0,11	< 5	542	7,50	0,0	0,00	0,4	0,80	46						0	0	0	0	
N4-19-001027	ETAP LLEGADA	15/03/2019	0	0	1,21	10	523	7,48	0,0	0,00	0,6		72						467	15	70	1	
N4-19-001035	FUENTE FRENTE CORMORÁN	15/03/2019	0	0	0,14	< 5	541	7,58	0,0	0,00	0,4	0,72	49						0	0	0	0	
N4-19-001044	SALIDA DE LA ETAP	16/03/2019	0	0	0,09	< 5	523	7,73	0,0	0,00	0,4	0,74	59						0	0	0	0	
N4-19-001043	ETAP LLEGADA	16/03/2019	0	0	0,68	10	524	7,89	0,0	0,00	0,7		72						150	8	90	1	
N4-19-001046	SALIDA DE LA ETAP	17/03/2019	0	0	0,08	< 5	524	7,69	0,0	0,00	0,3	0,72	60						0	0	0	0	
N4-19-001045	ETAP LLEGADA	17/03/2019	0	0	0,71	10	521	7,87	0,0	0,00	0,6		77						168	20	90	1	
N4-19-001060	C.E.I.P. CISNEROS	18/03/2019	0	0	0,18	< 5	526	7,79	0,0	0,00	0,2	0,67	74	32	0,011	1	1,44	< 1,6	0	0	0		
N4-19-001061	C/ RUIZ DE ALDA 17, 8-A	18/03/2019	0	0	0,13	< 5	523	7,87	0,0	0,00	0,2	0,55	56	30	0,003	1	1,2	< 1,6	0	0	0		
N4-19-001062	C/RUIZ DE ALDA 17, DEPÓSITO	18/03/2019	0	0	0,10	< 5	527	7,84	0,0	0,00	0,2	0,60	63	23	0,001	1	0,88	< 1,6	0	0	0		
N4-19-001063	HOTEL PIÑAMAR	18/03/2019	0	0	0,11	< 5	526	7,81	0,0	0,00	0,2	0,61	62	25	0,002	1	0,73	< 1,6	0	0	0		
N4-19-001057	CUETO GRIFO CEMENTERIO	18/03/2019	0	0	0,07	< 5	521	7,86	0,0	0,00	0,3	0,65	65						0	0	0	0	
N4-19-001059	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	18/03/2019	0	0	0,08	< 5	517	7,85	0,0	0,00	0,3	0,62	63						0	0	0	0	
N4-19-001058	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	18/03/2019	0	0	0,12	< 5	549	7,82	0,0	0,00	0,2	0,56	74						0	0	0	0	
N4-19-001056	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	18/03/2019	0	0	0,18	< 5	520	7,88	0,0	0,00	0,3	0,66	64						0	0	0	0	
N4-19-001054	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	18/03/2019	0	0	0,15	< 5	530	7,72	0,0	0,00	0,2	0,54	61						0	0	0	0	
N4-19-001052	SALIDA DE LA ETAP	18/03/2019	0	0	0,10	< 5	523	7,64	0,0	0,00	0,3	0,72	65						0	0	0	0	
N4-19-001047	ETAP LLEGADA	18/03/2019	0	0	0,80	10	521	7,78	0,0	0,00	0,6		84						173	26	120	1	

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: aqualia SANTANDER



Límites R.D 140/2003 (Valores paramétricos)			ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
			3-25°C	3-25°C	5 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5	9,5	0,50mg/L	0,5 mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	50µg/L	0/100mL	0/100mL	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
ANÁLISIS	PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Bacterias Coliformes	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens	
N4-19-001055	FUENTE FRENTE CORMORÁN	18/03/2019	0	0	0,17	< 5	523	7,94	0,0	0,00	0,2	0,63	62						0	0	0	0	
N4-19-001079	C.E.I.P E Iena Quiroga	19/03/2019	0	0	0,13	< 5	515	7,60	0,0	0,00	0,4	0,49	30	9	0,002	< 1	0,83	< 1,6	0	0	0		
N4-19-001078	CUENCO Nº 1, DEPÓSITO DE ATALAYA	19/03/2019	0	0	0,14	< 5	509	7,50	0,0	0,00	0,3	0,64	31						0	0	0	0	
N4-19-001077	MONTE	19/03/2019	0	0	0,11	< 5	507	7,51	0,0	0,00	0,4	0,51	30						0	0	0	0	
N4-19-001076	SAN ROMÁN-VIRGEN DEL MAR	19/03/2019	0	0	0,14	< 5	521	7,60	0,0	0,00	0,4	0,56	36						0	0	0	0	
N4-19-001075	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	19/03/2019	0	0	0,14	< 5	511	7,55	0,0	0,00	0,4	0,60	29						0	0	0	0	
N4-19-001072	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	19/03/2019	0	0	0,11	< 5	504	7,57	0,0	0,00	0,4	0,59	27						0	0	0	0	
N4-19-001074	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	19/03/2019	0	0	0,13	< 5	529	7,58	0,0	0,00	0,3	0,54	32						0	0	0	0	
N4-19-001073	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	19/03/2019	0	0	0,12	< 5	509	7,56	0,0	0,00	0,3	0,58	29						0	0	0	0	
N4-19-001069	SALIDA DE LA ETAP	19/03/2019	0	0	0,11	< 5	495	7,41	0,0	0,00	0,3	0,83	35						0	0	0	0	
N4-19-001071	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	19/03/2019	0	0	0,12	< 5	508	7,41	0,0	0,00	0,2	0,64	28						0	0	0	0	
N4-19-001064	ETAP LLEGADA	19/03/2019	0	0	1,08	10	506	7,51	0,0	0,00	0,7		46						185	24	100	0	
N4-19-001101	C.E.I.P. Fuente de la Salud	20/03/2019	0	0	0,13	< 5	515	7,52	0,0	0,00	0,6	0,40	45	20	0,02	< 1	1,1	< 1,6	0	0	0		
N4-19-001100	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	20/03/2019	0	0	0,10	< 5	512	7,54	0,0	0,00	0,4	0,53	51						0	0	0	0	
N4-19-001095	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	20/03/2019	0	0	0,10	< 5	514	7,53	0,0	0,00	0,6	0,53	54						0	0	0	0	
N4-19-001098	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	20/03/2019	0	0	0,11	< 5	523	7,60	0,0	0,00	0,5	0,49	63						0	0	0	0	
N4-19-001099	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	20/03/2019	0	0	0,12	< 5	526	7,66	0,0	0,00	0,5	0,47	60						0	0	0	0	
N4-19-001097	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	20/03/2019	0	0	0,10	< 5	512	7,54	0,0	0,00	0,6	0,60	58						0	0	0	0	
N4-19-001096	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	20/03/2019	0	0	0,15	< 5	513	7,55	0,0	0,00	0,6	0,57	61						0	0	0	0	
N4-19-001092	SALIDA DE LA ETAP	20/03/2019	0	0	0,17	< 5	500	7,40	0,0	0,00	0,6	0,96	56						0	0	0	0	
N4-19-001087	ETAP LLEGADA	20/03/2019	0	0	2,74	15	478	7,48	0,0	0,00	1,2		307						722	344	290	9	
N4-19-001094	FUENTE FRENTE CORMORÁN	20/03/2019	0	0	0,12	< 5	508	7,64	0,0	0,00	0,6	0,54	54						0	0	0	0	
N4-19-001123	C.E.I.P. Jesús Cancio	21/03/2019	0	0	0,14	< 5	483	7,47	0,0	0,00	0,5	0,41	45	47	0,005	1	2,73	2	0	0	0		
N4-19-001122	CUENCO Nº 1, DEPÓSITO DE PRONILLO	21/03/2019	0	0	0,10	< 5	484	7,48	0,0	0,00	0,4	0,57	49						0	0	0	0	
N4-19-001121	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	21/03/2019	0	0	0,08	< 5	491	7,54	0,0	0,00	0,5	0,55	52						0	0	0	0	
N4-19-001118	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	21/03/2019	0	0	0,08	< 5	490	7,50	0,0	0,00	0,4	0,54	47						0	0	0	0	
N4-19-001120	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	21/03/2019	0	0	0,12	< 5	515	7,56	0,0	0,00	0,4	0,53	57						0	0	0	0	

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: aqualia SANTANDER



Límites R.D 140/2003 (Valores paramétricos)			ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
			3-25°C	3-25°C	5 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5	9,5	0,50mg/L	0,5 mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	50µg/L	0/100mL	0/100mL	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
ANÁLISIS	PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Bacterias Coliformes	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens	
N4-19-001119	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	21/03/2019	0	0	0,11	< 5	500	7,52	0,0	0,00	0,4	0,66	53						0	0	0	0	
N4-19-001114	SALIDA DE LA ETAP	21/03/2019	0	0	0,08	< 5	453	7,42	0,0	0,00	0,6	0,77	55						0	0	0	0	
N4-19-001117	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	21/03/2019	0	0	0,09	< 5	465	7,43	0,0	0,00	0,4	0,63	44						0	0	0	0	
N4-19-001109	ETAP LLEGADA	21/03/2019	0	0	2,52	15	436	7,48	0,0	0,00	0,7		246						501	124	270	14	
N4-19-001144	C.E.I.P. Magallanes	22/03/2019	0	0	0,08	< 5	455	7,40	0,0	0,00	0,5	0,50	38	6	0,001	< 1	0,83	2,1	0	0	0		
N4-19-001143	SOTO DE LA MARINA	22/03/2019	0	0	0,08	< 5	453	7,49	0,0	0,00	0,5	0,48	39						0	0	0	0	
N4-19-001142	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	22/03/2019	0	0	0,10	< 5	451	7,48	0,0	0,00	0,5	0,47	40						0	0	0	0	
N4-19-001141	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	22/03/2019	0	0	0,11	< 5	514	7,51	0,0	0,00	0,4	0,43	51						0	0	0	0	
N4-19-001140	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	22/03/2019	0	0	0,09	< 5	468	7,48	0,0	0,00	0,4	0,57	42						0	0	0	0	
N4-19-001138	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	22/03/2019	0	0	0,08	< 5	472	7,48	0,0	0,00	0,4	0,50	42						0	0	0	0	
N4-19-001136	SALIDA DE LA ETAP	22/03/2019	0	0	0,08	< 5	444	7,34	0,0	0,00	0,5	0,97	53						0	0	0	0	
N4-19-001139	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	22/03/2019	0	0	0,13	< 5	447	7,39	0,0	0,00	0,4	0,43	36						0	0	0	0	
N4-19-001131	ETAP LLEGADA	22/03/2019	0	0	1,39	10	439	7,51	0,0	0,00	0,8		120						457	93	240	5	
N4-19-001116	FUENTE FRENTE CORMORÁN	22/03/2019	0	0	0,09	< 5	465	7,54	0,0	0,00	0,4	0,49	42						0	0	0	0	
N4-19-001157	SALIDA DE LA ETAP	23/03/2019	0	0	0,10	< 5	482	7,44	0,0	0,00	0,4	0,96	64						0	0	0	0	
N4-19-001152	ETAP LLEGADA	23/03/2019	0	0	0,98	10	480	7,68	0,0	0,00	0,7		101						397	193	220	8	
N4-19-001164	SALIDA DE LA ETAP	24/03/2019	0	0	0,13	< 5	494	7,44	0,0	0,00	0,3	0,91	45						0	0	0	0	
N4-19-001159	ETAP LLEGADA	24/03/2019	0	0	0,96	10	498	7,71	0,0	0,00	0,6		74						272	17	90	3	
N4-19-001179	C.E.I.P. Cabo Mayor	25/03/2019	0	0	0,09	< 5	474	7,60	0,0	0,00	0,6	0,39	52	10	0,001	< 1	1,04	2,3	0	0	0		
N4-19-001176	CUETO GRIFO CEMENTERIO	25/03/2019	0	0	0,09	< 5	458	7,46	0,0	0,00	0,6	0,68	47						0	0	0	0	
N4-19-001178	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	25/03/2019	0	0	0,08	< 5	475	7,46	0,0	0,00	0,4	0,67	46						0	0	0	0	
N4-19-001177	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	25/03/2019	0	0	0,13	< 5	488	7,48	0,0	0,00	0,6	0,38	51						0	0	0	0	
N4-19-001175	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	25/03/2019	0	0	0,08	< 5	476	7,47	0,0	0,00	0,6	0,74	46						0	0	0	0	
N4-19-001173	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	25/03/2019	0	0	0,10	< 5	460	7,44	0,0	0,00	0,6	0,53	44						0	0	0	0	
N4-19-001171	SALIDA DE LA ETAP	25/03/2019	0	0	0,07	< 5	478	7,38	0,0	0,00	0,5	0,97	56						0	0	0	0	
N4-19-001166	ETAP LLEGADA	25/03/2019	0	0	1,00	10	488	7,53	0,0	0,00	0,6		92						238	19	120	3	
N4-19-001174	FUENTE FRENTE CORMORÁN	25/03/2019	0	0	0,08	< 5	468	7,58	0,0	0,00	0,6	0,72	45						0	0	0	0	

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: aqualia SANTANDER



Límites R.D 140/2003 (Valores paramétricos)			ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
ANÁLISIS	PUNTO DE MUESTREO	Fecha	3-25°C	3-25°C	5 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5	9,5	0,50mg/L	0,5 mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	50µg/L	0/100mL	0/100mL	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
			Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Bacterias Coliformes	E.Coli			
N4-19-001195	C.E.P Ramón Pelayo	26/03/2019	0	0	0,10	< 5	495	7,42	0,0	0,00	0,6	0,60	70	21	< 0,001	< 1	1	< 1,6	0	0	0		
N4-19-001196	I.H Cantabria(PCTCAN)	26/03/2019	0	0	0,14	< 5	494	7,44	0,0	0,00	0,6	0,90	70							0	0	0	
N4-19-001190	MONTE	26/03/2019	0	0	0,08	< 5	488	7,42	0,0	0,00	0,3	0,66	61							0	0	0	0
N4-19-001193	SAN ROMÁN-VIRGEN DEL MAR	26/03/2019	0	0	0,10	< 5	493	7,52	0,0	0,00	0,4	0,62	62							0	0	0	0
N4-19-001192	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	26/03/2019	0	0	0,07	< 5	488	7,45	0,0	0,00	0,4	0,61	65							0	0	0	0
N4-19-001187	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	26/03/2019	0	0	0,09	< 5	485	7,45	0,0	0,00	0,4	0,63	59							0	0	0	0
N4-19-001191	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	26/03/2019	0	0	0,11	< 5	483	7,48	0,0	0,00	0,5	0,49	70							0	0	0	0
N4-19-001189	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	26/03/2019	0	0	0,10	< 5	484	7,47	0,0	0,00	0,5	0,73	67							0	0	0	0
N4-19-001194	AQN-PM-SANTANDER-DEPÓSITO DE PEÑACASTILLO	26/03/2019	0	0	0,11	< 5	485	7,41	0,0	0,00	0,4	0,52	62							0	0	0	0
N4-19-001185	SALIDA DE LA ETAP	26/03/2019	0	0	0,08	< 5	500	7,30	0,0	0,00	0,3	0,92	71							0	0	0	0
N4-19-001188	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	26/03/2019	0	0	0,09	< 5	489	7,42	0,0	0,00	0,3	0,64	60							0	0	0	0
N4-19-001180	ETAP LLEGADA	26/03/2019	0	0	0,90	5	502	7,45	0,0	0,00	0,6		100							436	118	50	3
N4-19-001211	C.E.I.P Manuel Llano	27/03/2019	0	0	0,15	< 5	492	7,44	0,0	0,00	0,5	0,51	45	8	0,001	< 1	1,36	< 1,6	0	0	0		
N4-19-001212	C/Consuelo Bergès 7B,3ªDcha(Sr Franco)	27/03/2019	0	0	0,58	< 5	501	7,42	0,0	0,00	0,6	0,68	120	48	0,002	< 1	1,36	2,5	0	0	0		
N4-19-001213	C/Consuelo Bergés 7B,Depósito	27/03/2019	0	0	0,32	< 5	502	7,37	0,0	0,00	0,6	0,74	65	81	0,004	1	2,25	8	0	0	0		
N4-19-001214	C/Consuelo Bergés 7B,3ªIzda	27/03/2019	0	0	0,50	< 5	500	7,44	0,0	0,00	0,6	0,67	108	40	0,004	< 1	1,22	2,7	0	0	0		
N4-19-001210	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	27/03/2019	0	0	0,13	< 5	506	7,42	0,0	0,00	0,4	0,61	53							0	0	0	0
N4-19-001205	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	27/03/2019	0	0	0,13	< 5	499	7,40	0,0	0,00	0,6	0,67	50							0	0	0	0
N4-19-001208	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	27/03/2019	0	0	0,12	< 5	485	7,47	0,0	0,00	0,6	0,43	54							0	0	0	0
N4-19-001209	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	27/03/2019	0	0	0,15	< 5	486	7,46	0,0	0,00	0,6	0,46	55							0	0	0	0
N4-19-001207	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	27/03/2019	0	0	0,28	< 5	488	7,46	0,0	0,00	0,6	0,72	53							0	0	0	0
N4-19-001204	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	27/03/2019	0	0	0,13	< 5	490	7,51	0,0	0,00	0,4	0,66	53							0	0	0	0
N4-19-001202	SALIDA DE LA ETAP	27/03/2019	0	0	0,12	< 5	507	7,37	0,0	0,00	0,6	0,88	73							0	0	0	0
N4-19-001197	ETAP LLEGADA	27/03/2019	0	0	0,68	5	507	7,43	0,0	0,00	0,7		79							219	36	160	6
N4-19-001206	FUENTE FRENTE CORMORÁN	27/03/2019	0	0	0,11	< 5	496	7,57	0,0	0,00	0,5	0,67	52							0	0	0	0
N4-19-001228	C.E.I.P María de Sautuola	28/03/2019	0	0	0,15	< 5	525	7,40	0,0	0,00	0,3	0,79	42	78	< 0,001	< 1	1,36	< 1,6	0	0	1		
N4-19-001225	SALIDA DEL DEPÓSITO DE CUETO	28/03/2019	0	0	0,12	< 5	507	7,44	0,0	0,00	0,3	0,73	50							0	0	0	0

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: aqualia SANTANDER



Límites R.D 140/2003 (Valores paramétricos)			ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO				
ANÁLISIS	PUNTO DE MUESTREO	Fecha	3-25°C	3-25°C	5 U.N.F.	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5	9,5	0,50mg/L	0,5 mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	50µg/L	0/100mL	0/100mL	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringen
			Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Bacterias Coliformes	E.Coli			
N4-19-001227	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	28/03/2019	0	0	0,11	< 5	517	7,41	0,0	0,00	0,2	0,62	48							0	0	0	0
N4-19-001223	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	28/03/2019	0	0	0,08	< 5	513	7,47	0,0	0,00	0,3	0,68	45							0	0	0	0