



FCC aqualia S.A.  
 CIF: A 26019992  
 C/ Irlanda,11. Pgno. Espiritu Sto. Colloto. Oviedo  
 C. P.: 33010  
 Tif.: 985 98 55 64  
 Fax: 985 79 27 32

Laboratorio inscrito en la Consejería de Salud y  
 Servicios Sanitarios del Principado de Asturias  
 con el número de registro 012/03

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Empresa	<b>FCC-aqualia S.A.</b>	Teléfono	
Población	<b>SANTANDER</b>	Fax	<b>942 258 147</b>
Dirección	<b>General Davila 330</b>	Provincia	<b>CANTABRIA</b>

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	<b>Agua de Consumo</b>	Fecha Recepción	<b>05/09/2019</b>
Municipio	<b>Servicio de Santander</b>	Fecha Inicio Análisis	<b>06/09/2019</b>
Punto de Muestreo	<b>PTM Manantiales La Molina</b>	Fecha Fin Análisis	<b>23/09/2019</b>
Punto de Toma	<b>PTM Manantiales La Molina</b>	Código Muestra	<b>N1-19-006253</b>
Origen del agua	-	Código LIMS	<b>981976</b>
Fecha Toma	<b>03/09/2019</b>	Tipo de Análisis	<b>Análisis actividad alfa total, beta resto y radón</b>
Recogida por	<b>Cliente</b>		
<b>PM SINAC</b>	<b>152842 - PM - LA MOLINA, MANANTIALES</b>		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE	
* Cloro libre	mg/l

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO						
Radiactividad				Incertidumbre Expandida (K=2)	Valor Paramétrico RD140/2003 Min. Máx.	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado			
* Dosis Indicativa Total	Cálculo	mSv/año	<b>&lt;0,1</b>			0,10
* Actividad alfa total	Subcontratado a Laboratorio Externo	Bq/l	<b>&lt;0,0334</b>			0,1
* Actividad beta resto	Subcontratado a Laboratorio Externo	Bq/l	<b>&lt;0,066</b>			1
* Radón	Subcontratado a Laboratorio Externo	Bq/l	<b>&lt;1,82</b>			500

*NOTA RADIATIVIDAD: La expresión de resultados como <, en radiactividad indica valores inferiores a la actividad mínima detectable*

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.</li> <li>- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.</li> <li>- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente, quedando fuera del alcance de acreditación.</li> <li>- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia, implantado en este laboratorio para todas sus actividades y ensayos, está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.</li> <li>- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.</li> </ul>

Nº informe: **N1-19-006253-1**



FCC aqualia S.A.  
CIF: A 26019992  
C/ Irlanda,11. Pgno. Espíritu Sto. Colloto. Oviedo  
C. P.: 33010  
Tif.: 985 98 55 64  
Fax: 985 79 27 32

Laboratorio inscrito en la Consejería de Salud y  
Servicios Sanitarios del Principado de Asturias  
con el número de registro 012/03

Página 2 de 2

## IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **N1-19-006253**

El Responsable Técnico del Laboratorio



Jorge Suarez  
25/09/2019