SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: FCC Aqualia SANTANDER

			ANÁLISIS FISICO-QUÍMICO																	ANALISIS MICROBIOLÓGICO				
Limites R.D 3/2003 (Valores paramétricos)			3,00	3,00	Red/dep: 4 NTU Salida ETAP: 1 NT	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.5 mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	200mg/L	200mg/L	2mg/L	50mg/L	50mg/L	10mg/L	0/100mL	0/100mL			0/100mL
ANÁLISIS	**PUNTO DE MUESTREO**	**Fecha**	**Olor**	**Sabor**	**Turbidez**	**Color**	**Conductividad 25ºC**	**pH**	**Amonio**	**Nitritos**	**Oxidabilidad**	**Cloro Libre**	**Al**	**Fe**	**Cu**	**Cr**	**Ni**	**Pb**	**Bacterias Coliformes**	**E.Coli**	**Clostridium**	**Bacterias Aerobias 22ºC**	**Enterococos**
N4-26-003475	SALIDA DE LA ETAP	01/10/2026	0	0	0,10	< 5	414	7,40				1,10											
N4-26-003460	SALIDA DE LA ETAP	01/10/2026	0	0	0,20	< 5	409	7,30	0,0	0,00	1,4	1,00	85						0	0	0	0	
N4-26-003470	ETAP LLEGADA	01/10/2026	0	0	1,60	< 5	406	7,80															
N4-26-003455	ETAP LLEGADA	01/10/2026	0	0	1,60	< 5	404	7,40	0,0	0,03	2,0		126						2 420	4	1	310	
N4-26-003461	SALIDA PLANTA SANTANDER	01/10/2026	0	0	0,10	< 5	410	7,30				1,00											
N4-26-003476	SALIDA PLANTA SANTANDER	01/10/2026	0	0	0,10	< 5	417	7,40				1,00											
N4-26-003468	SAN ROMÁN-VIRGEN DEL MAR	01/10/2026	0	0	0,20	< 5	421	8,00	0,0	0,00	1,4	0,00							0	0	0	0	
N4-26-003465	CUETO GRIFO CEMENTERIO	01/10/2026	0	0	0,30	< 5	410	7,40	0,0	0,00	1,6	0,30							0	0	0	0	
N4-26-003467	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	01/10/2026	0	0	0,20	< 5	414	7,60	0,0	0,00	1,5	0,10							0	0	0	0	
N4-26-003463	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	01/10/2026	0	0	0,20	< 5	41	7,40	0,0	0,01	1,6	0,20							0	0	0	0	
N4-26-003466	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	01/10/2026	0	0	0,20	< 5	413	7,60	0,0	0,00	1,5	0,50							0	0	0	0	
N4-26-003464	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	01/10/2026	0	0	0,20	< 5	411	7,40	0,0	0,00	1,5	0,20							0	0	0	0	
N4-26-003462	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	01/10/2026	0	0	0,30	< 5	410	7,40	0,0	0,00	1,6	0,40							0	0	0	0	
N4-26-003469	I. E. S. CANTABRIA	01/10/2026	0	0	0,40	< 5	415	7,40	0,0	0,00	1,6	0,20		176	< 0,0	2	2	< 1,6	0	0		0	
N4-26-003498	SALIDA DE LA ETAP	02/10/2026	0	0	0,10	< 5	406	7,40				1,20											
N4-26-003482	SALIDA DE LA ETAP	02/10/2026	0	0	0,10	< 5	412	7,30	0,0	0,00	1,5	1,00	83						0	0	0	0	
N4-26-003493	ETAP LLEGADA	02/10/2026	0	0	1,90	< 5	407	7,70															
N4-26-003477	ETAP LLEGADA	02/10/2026	0	0	1,90	< 5	404	7,50	0,0	0,00	2,0		173						1 011	4	0	210	
N4-26-003483	SALIDA PLANTA SANTANDER	02/10/2026	0	0	0,10	< 5	412	7,30				1,20											
N4-26-003499	SALIDA PLANTA SANTANDER	02/10/2026	0	0	0,10	< 5	413	7,40				1,40											
N4-26-003490	SOTO DE LA MARINA	02/10/2026	0	0	0,20	< 5	415	7,40	0,0	0,00	1,3	0,20							0	0	0	0	
N4-26-003489	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	02/10/2026	0	0	0,10	< 5	413	7,50	0,0	0,00	1,3	0,20							0	0	0	0	
N4-26-003488	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	02/10/2026	0	0	0,20	< 5	412	7,50	0,0	0,00	1,5	0,50							0	0	0	0	
N4-26-003487	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	02/10/2026	0	0	0,10	< 5	412	7,40	0,0	0,00	1,4	0,30							0	0	0	0	
N4-26-003484	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	02/10/2026	0	0	0,10	< 5	411	7,30	0,0	0,00	1,4	0,30							0	0	0	0	
N4-26-003486	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	02/10/2026	0	0	0,20	< 5	41	7,40	0,0	0,00	1,4	0,40							0	0	0	0	
N4-26-003485	FUENTE FRENTE CORMORÁN	02/10/2026	0	0	0,40	< 5	412	7,30	0,0	0,00	1,4	0,20							0	0	0	0	

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: FCC Aqualia SANTANDER

			ANÁLISIS FISICO-QUÍMICO																	ANALISIS MICROBIOLÓGICO				
Limites R.D 3/2003 (Valores paramétricos)			3,00	3,00	Red/dep: 4 NTU Salida ETAP: 1 NT	15mg/L Pt/Co	2500 µΣ/χµ	6,5 9,5	0.50mg/L	0.5 mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	200mg/L	200mg/L	2mg/L	50mg/L	50mg/L	10mg/L	0/100mL	0/100mL			0/100mL
ANÁLISIS	**PUNTO DE MUESTREO**	**Fecha**	**Olor**	**Sabor**	**Turbidez**	**Color**	**Conductividad 25ºC**	**pH**	**Amonio**	**Nitritos**	**Oxidabilidad**	**Cloro Libre**	**Al**	**Fe**	**Cu**	**Cr**	**Ni**	**Pb**	**Bacterias Coliformes**	**E.Coli**	**Clostridium**	**Bacterias Aerobias 22ºC**	**Enterococos**
N4-26-003491	FTE PARQUE ROJO. AVDA SAN MARTÍN DEL PINO 23/24 (PÑK)	02/10/2026	0	0	0,20	< 5	412	7,40	0,0	0,00	1,4	0,30		10	< 0,0	< 1	3	< 1,6	0	0		0	
N4-26-003502	SALIDA DE LA ETAP	03/10/2026	0	0	0,20	< 5	409	7,20	0,0	0,00	1,6	1,00	31						0	0	0	0	
N4-26-003501	ETAP LLEGADA	03/10/2026	0	0	1,50	< 5	402	7,50	0,0	0,01	1,7		85						2 420	206	8	280	
N4-26-003504	SALIDA DE LA ETAP	04/10/2026	0	0	0,20	< 5	417	7,30	0,0	0,00	1,5	1,00	36						0	0	0	0	
N4-26-003503	ETAP LLEGADA	04/10/2026	0	0	2,00	< 5	454	7,50	0,0	0,01	2,0		112						2 420	220	6	220	
N4-26-003505	ETAP LLEGADA	05/10/2026	0	0	2,30	< 5	521	7,50	0,0	0,01	1,7		104						2 420	275	9	580	
N4-26-003511	SALIDA PLANTA SANTANDER	05/10/2026	0	0	0,10	< 5	601	7,20				1,10											
N4-26-003518	CUENCO Nº 1, DEPÓSITO DE PRONILLO	05/10/2026	0	0	0,40	< 5	409	7,30	0,0	0,00	1,4	0,50	80						0	0	0	0	0
N4-26-003517	MONTE	05/10/2026	0	0	0,20	< 5	412	7,40	0,0	0,00	1,4	0,30							0	0	0	0	
N4-26-003520	CUENCO Nº 1 DEPÓSITO DE ARNA	05/10/2026	0	0	0,20	< 5	470	7,20	0,0	0,00	1,5	0,50	50						0	0	0	0	0
N4-26-003516	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	05/10/2026	0	0	0,20	< 5	413	7,40	0,0	0,00	1,5	0,20							0	0	0	0	
N4-26-003515	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	05/10/2026	0	0	0,20	< 5	420	7,40	0,0	0,00	1,5	0,70							0	0	0	0	
N4-26-003514	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	05/10/2026	0	0	0,10	< 5	419	7,30	0,0	0,00	1,4	0,30							0	0	0	0	
N4-26-003512	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	05/10/2026	0	0	0,20	< 5	422	7,30	0,0	0,00	1,4	0,10							0	0	0	0	
N4-26-003513	FUENTE FRENTE CORMORÁN	05/10/2026	0	0	0,20	< 5	415	7,40	0,0	0,00	1,4	0,20							0	0	0	0	
N4-26-003519	HOTEL SAN GLORIO (QUEJA)	05/10/2026	0	0	0,10	< 5	427	7,40	0,0	0,00	1,5	0,10		11	< 0,0	< 1	1	< 1,6	0	0		0	0
N4-26-003510	SALIDA DE LA ETAP	06/10/2026	0	0	0,10	< 5	602	7,20	0,0	0,00	1,6	1,00	53						0	0	0	0	0
N4-26-003526	SALIDA DE LA ETAP	06/10/2026	0	0	0,10	< 5	394	7,30	0,0	0,00	1,4	1,00	80						0	0	0	0	
N4-26-003521	ETAP LLEGADA	06/10/2026	0	0	1,60	< 5	350	7,40	0,0	0,01	1,7		127						0	131	2	270	
N4-26-003527	SALIDA PLANTA SANTANDER	06/10/2026	0	0	0,10	< 5	376	7,30				1,20											
N4-26-003533	CUENCO Nº 1, DEPÓSITO DE MAC-MAHÓN	06/10/2026	0	0	0,20	< 5	444	7,50	0,0	0,00	1,4	0,50	49						0	0	0	0	
N4-26-003532	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	06/10/2026	0	0	0,10	< 5	498	7,50	0,0	0,00	1,3	0,10							0	0	0	0	
N4-26-003529	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	06/10/2026	0	0	0,20	< 5	488	7,40	0,0	0,00	1,2	0,20							0	0	0	0	0
N4-26-003531	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	06/10/2026	0	0	0,20	< 5	424	7,50	0,0	0,00	1,1	0,50							0	0	0	0	
N4-26-003530	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	06/10/2026	0	0	0,20	< 5	465	7,40	0,0	0,00	1,1	0,20							0	0	0	0	
N4-26-003528	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	06/10/2026	0	0	0,20	< 5	449	7,40	0,0	0,00	1,2	0,20							0	0	0	0	
N4-26-003534	CENTRO INFANTIL CAPI	06/10/2026	0	0	0,20	< 5	410	7,40	0,0	0,00	1,3	0,40		14	< 0,0	1	2	< 1,6	0	0		0	

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: FCC Aqualia SANTANDER

			ANÁLISIS FISICO-QUÍMICO																	ANALISIS MICROBIOLÓGICO				
Limites R.D 3/2003 (Valores paramétricos)			3,00	3,00	Red/dep: 4 NTU Salida ETAP: 1 NT	15mg/L Pt/Co	2500 µΣ/χµ	6,5 9,5	0.50mg/L	0.5 mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	200mg/L	200mg/L	2mg/L	50mg/L	50mg/L	10mg/L	0/100mL	0/100mL			0/100mL
ANÁLISIS	**PUNTO DE MUESTREO**	**Fecha**	**Olor**	**Sabor**	**Turbidez**	**Color**	**Conductividad 25ºC**	**pH**	**Amonio**	**Nitritos**	**Oxidabilidad**	**Cloro Libre**	**Al**	**Fe**	**Cu**	**Cr**	**Ni**	**Pb**	**Bacterias Coliformes**	**E.Coli**	**Clostridium**	**Bacterias Aerobias 22ºC**	**Enterococos**
N4-26-003540	SALIDA DE LA ETAP	07/10/2026	0	0	0,10	< 5	455	7,40	0,0	0,00	1,6	0,70	77						0	0	0	0	
N4-26-003535	ETAP LLEGADA	07/10/2026	0	0	0,80	< 5	746	7,60	0,0	0,01	1,2		62						2 420	281	5	510	
N4-26-003541	SALIDA PLANTA SANTANDER	07/10/2026	0	0	0,10	< 5	387	7,40				0,50											
N4-26-003548	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	07/10/2026	0	0	0,20	< 5	419	7,60	0,0	0,00	1,5	0,10							0	0	0	0	
N4-26-003544	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	07/10/2026	0	0	0,20	< 5	439	7,40	0,0	0,00	1,4	0,20							0	0	0	0	
N4-26-003546	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	07/10/2026	0	0	0,20	< 5	424	7,50	0,0	0,00	1,5	0,40							0	0	0	0	
N4-26-003547	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	07/10/2026	0	0	0,20	< 5	424	7,60	0,0	0,00	1,5	0,50							0	0	0	0	
N4-26-003545	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	07/10/2026	0	0	0,20	< 5	428	7,40	0,0	0,00	1,6	0,40							0	0	0	0	
N4-26-003542	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	07/10/2026	0	0	0,20	< 5	418	7,40	0,0	0,00	1,5	0,30							0	0	0	0	
N4-26-003543	FUENTE FRENTE CORMORÁN	07/10/2026	0	0	0,20	< 5	440	7,50	0,0	0,00	1,5	0,20							0	0	0	0	
N4-26-003549	CENTRO CONCERTADO SAN MARTÍN	07/10/2026	0	0	0,20	< 5	436	7,50	0,0	0,00	1,4	0,30		22	< 0,0	1	2	2	0	0		0	
N4-26-003555	SALIDA DE LA ETAP	08/10/2026	0	0	0,10	< 5	726	7,50	0,0	0,00	1,2	1,10	77						0	0	0	0	
N4-26-003550	ETAP LLEGADA	08/10/2026	0	0	2,30	< 5	754	7,60	0,0	0,02	1,6		153						2 420	37	5	820	
N4-26-003556	SALIDA PLANTA SANTANDER	08/10/2026	0	0	0,10	< 5	772	7,40				1,10											
N4-26-003563	SAN ROMÁN-VIRGEN DEL MAR	08/10/2026	0	0	0,10	< 5	456	7,90	0,0	0,00	1,5	0,10							0	0	0	0	
N4-26-003560	CUETO GRIFO CEMENTERIO	08/10/2026	0	0	0,10	< 5	473	7,40	0,0	0,00	1,3	0,50							0	0	0	0	
N4-26-003562	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	08/10/2026	0	0	0,10	< 5	368	7,50	0,0	0,00	1,5	0,00							0	0	0	0	
N4-26-003558	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	08/10/2026	0	0	0,10	< 5	458	7,40	0,0	0,00	1,0	0,00							0	0	0	0	
N4-26-003561	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	08/10/2026	0	0	0,10	< 5	407	7,50	0,0	0,00	1,3	0,50							0	0	0	0	
N4-26-003559	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	08/10/2026	0	0	0,10	< 5	455	7,40	0,0	0,00	1,4	0,30							0	0	0	0	
N4-26-003557	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	08/10/2026	0	0	0,30	< 5	717	7,40	0,0	0,00	0,9	0,80							0	0	0	0	
N4-26-003564	C.P. E LOY VILLANUEVA	08/10/2026	0	0	0,10	< 5	681	7,40	0,0	0,00	1,3	1,00		< 4	< 0,0	< 1	2	1,7	0	0		0	
N4-26-003585	SALIDA DE LA ETAP	09/10/2026	0	0	0,10	< 5	624	7,50				1,00											
N4-26-003586	SALIDA DE LA ETAP	09/10/2026	0	0	0,10	< 5	597	7,50				1,20											
N4-26-003570	SALIDA DE LA ETAP	09/10/2026	0	0	0,10	< 5	615	7,50	0,0	0,00	1,2	1,10	69						0	0	0	0	
N4-26-003580	ETAP LLEGADA	09/10/2026	0	0	3,40	< 5	560	7,70															
N4-26-003565	ETAP LLEGADA	09/10/2026	0	0	2,90	< 5	569	7,60	0,0	0,03	1,9		192						2 420	980	15	730	

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: FCC Aqualia SANTANDER

			ANÁLISIS FISICO-QUÍMICO																	ANALISIS MICROBIOLÓGICO				
Limites R.D 3/2003 (Valores paramétricos)			3,00	3,00	Red/dep: 4 NTU Salida ETAP: 1 NT	15mg/L Pt/Co	2500 µΣ/χµ	6,5 9,5	0.50mg/L	0.5 mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	200mg/L	200mg/L	2mg/L	50mg/L	50mg/L	10mg/L	0/100mL	0/100mL			0/100mL
ANÁLISIS	PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25ºC	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Bacterias Coliformes	E.Coli	Clostridium	Bacterias Aerobias 22ºC	Enterococos
N4-26-003571	SALIDA PLANTA SANTANDER	09/10/2026	0	0	0,10	< 5	611	7,50				0,70											
N4-26-003578	SOTO DE LA MARINA	09/10/2026	0	0	0,10	< 5	718	7,70	0,0	0,00	0,9	0,20							0	0	0	0	
N4-26-003577	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	09/10/2026	0	0	0,10	< 5	740	7,70	0,0	0,00	1,0	0,10							0	0	0	0	
N4-26-003576	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	09/10/2026	0	0	0,10	< 5	495	7,70	0,0	0,00	1,4	0,90							0	0	0	0	
N4-26-003575	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	09/10/2026	0	0	0,10	< 5	644	7,60	0,0	0,00	1,0	0,40							0	0	0	0	
N4-26-003572	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	09/10/2026	0	0	0,20	< 5	653	7,60	0,0	0,00	1,0	0,20							0	0	0	0	
N4-26-003574	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	09/10/2026	0	0	0,40	< 5	649	7,60	0,0	0,00	0,9	0,50							0	0	0	0	
N4-26-003573	FUENTE FRENTE CORMORÁN	09/10/2026	0	0	0,10	< 5	611	7,60	0,0	0,00	1,0	0,20							0	0	0	0	
N4-26-003579	CENTRO SALUD C/CASTILLA	09/10/2026	0	0	0,10	< 5	667	7,70	0,0	0,00	0,9	0,20		21	< 0,0	1	2	< 1,6	0	0		0	
N4-26-003592	SALIDA DE LA ETAP	10/10/2026	0	0	0,10	< 5	568	7,40	0,0	0,00	1,0	0,80	165						0	0	0	0	
N4-26-003587	ETAP LLEGADA	10/10/2026	0	0	2,00	< 5	523	7,70	0,0	0,01	1,5		205						2 420	261	9	230	
N4-26-003593	SALIDA PLANTA SANTANDER	10/10/2026	0	0	0,10	< 5	539	7,40				0,80											
N4-26-003599	SALIDA DE LA ETAP	11/10/2026	0	0	0,10	< 5	548	7,00	0,0	0,00	1,0	0,90	38						0	0	0	0	
N4-26-003594	ETAP LLEGADA	11/10/2026	0	0	1,30	< 5	541	7,10	0,0	0,00	1,2		45						2 420	121	4	250	
N4-26-003600	SALIDA PLANTA SANTANDER	11/10/2026	0	0	0,10	< 5	548	7,00				0,90											
N4-26-003606	SALIDA DE LA ETAP	12/10/2026	0	0	0,10	< 5	561	7,30	0,0	0,00	0,6	1,00	63						0	0	0	0	0
N4-26-003601	ETAP LLEGADA	12/10/2026	0	0	1,20	< 5	549	7,60	0,0	0,01	0,8		93						2 420	99	5	170	
N4-26-003607	SALIDA PLANTA SANTANDER	12/10/2026	0	0	0,10	< 5	548	7,40				1,00											
N4-26-003613	SALIDA DE LA ETAP	13/10/2026	0	0	0,10	< 5	555	7,30	0,0	0,00	0,6	0,80	61						0	0	0	0	
N4-26-003608	ETAP LLEGADA	13/10/2026	0	0	0,90	< 5	553	7,40	0,0	0,01	1,0		56						2 420	63	0	370	
N4-26-003614	SALIDA PLANTA SANTANDER	13/10/2026	0	0	0,10	< 5	558	7,40				0,50											
N4-26-003621	CUENCO Nº 1, DEPÓSITO DE ATALAYA	13/10/2026	0	0	0,10	< 5	556	7,40	0,0	0,00	0,4	0,90	54						0	0	0	0	
N4-26-003620	MONTE	13/10/2026	0	0	0,10	< 5	550	7,40	0,0	0,00	0,9	0,40							0	0	0	0	
N4-26-003619	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	13/10/2026	0	0	0,10	< 5	551	7,50	0,0	0,00	0,5	0,20							0	0	0	0	
N4-26-003616	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	13/10/2026	0	0	0,10	< 5	556	7,40	0,0	0,00	0,5	0,20							0	0	0	0	
N4-26-003618	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	13/10/2026	0	0	0,10	< 5	539	7,50	0,0	0,00	1,0	0,60							0	0	0	0	
N4-26-003617	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	13/10/2026	0	0	0,10	< 5	555	7,40	0,0	0,00	0,8	0,30							0	0	0	0	

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: FCC Aqualia SANTANDER

			ANÁLISIS FISICO-QUÍMICO																	ANALISIS MICROBIOLÓGICO				
Limites R.D 3/2003 (Valores paramétricos)			3,00	3,00	Red/dep: 4 NTU Salida ETAP: 1 NT	15mg/L Pt/Co	2500 µΣ/χµ	6,5 9,5	0.50mg/L	0.5 mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	200mg/L	200mg/L	2mg/L	50mg/L	50mg/L	10mg/L	0/100mL	0/100mL			0/100mL
ANÁLISIS	**PUNTO DE MUESTREO**	**Fecha**	**Olor**	**Sabor**	**Turbidez**	**Color**	**Conductividad 25ºC**	**pH**	**Amonio**	**Nitritos**	**Oxidabilidad**	**Cloro Libre**	**Al**	**Fe**	**Cu**	**Cr**	**Ni**	**Pb**	**Bacterias Coliformes**	**E.Coli**	**Clostridium**	**Bacterias Aerobias 22ºC**	**Enterococos**
N4-26-003615	FUENTE FRENTE CORMORÁN	13/10/2026	0	0	0,10	< 5	554	7,30	0,0	0,00	0,8	0,20							0	0	0	0	
N4-26-003622	CENTRO DE SALUD PUERTOCHICO (C/ TETUÁN)	13/10/2026	0	0	0,20	< 5	557	7,50	0,0	0,00	0,7	0,20		37	< 0,0	1	2	< 1,6	0	0		0	
N4-26-003628	SALIDA DE LA ETAP	14/10/2026	0	0	0,10	< 5	562	7,40	0,0	0,00	0,7	0,90	59						0	0	0	0	
N4-26-003623	ETAP LLEGADA	14/10/2026	0	0	0,90	< 5	562	7,40	0,0	0,02	1,1		42						2 420	70	1	360	
N4-26-003629	SALIDA PLANTA SANTANDER	14/10/2026	0	0	0,10	< 5	565	7,30				0,90											
N4-26-003630	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	14/10/2026	0	0	0,10	< 5	559	7,40	0,0	0,00	1,0	0,30							0	0	0	0	
N4-26-003637	COLEGIO CONCERTADO CASTROVERDE	14/10/2026	0	0	0,10	< 5	559	7,40	0,0	0,00	0,9	0,20		6	< 0,0	1	2	< 1,6	0	0		0	
N4-26-003643	SALIDA DE LA ETAP	15/10/2026	0	0	0,10	< 5	570	7,40	0,0	0,00	0,6	0,90	65						0	0	0	0	
N4-26-003638	ETAP LLEGADA	15/10/2026	0	0	0,80	< 5	590	7,60	0,0	0,00	1,0		53						2 420	45	6	280	
N4-26-003644	SALIDA PLANTA SANTANDER	15/10/2026	0	0	0,10	< 5	585	7,40				1,00											
N4-26-003653	CUENCO Nº 1, DEPÓSITO DE ATALAYA	15/10/2026	0	0	0,20	< 5	576	7,40	0,0			0,90	69						0	0		0	0
N4-26-003651	SAN ROMÁN-VIRGEN DEL MAR	15/10/2026	0	0	0,20	< 5	569	7,70	0,0	0,00	0,9	0,10							0	0	0	0	
N4-26-003648	CUETO GRIFO CEMENTERIO	15/10/2026	0	0	0,10	< 5	562	7,50	0,0	0,00	0,7	0,60							0	0	0	0	
N4-26-003636	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	15/10/2026	0	0	0,10	< 5	566	7,50	0,0	0,00	0,7	0,10							0	0	0	0	
N4-26-003650	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	15/10/2026	0	0	0,10	< 5	567	7,60	0,0	0,00	0,9	0,20							0	0	0	0	
N4-26-003632	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	15/10/2026	0	0	0,20	< 5	559	7,40	0,0	0,00	1,0	0,20							0	0	0	0	
N4-26-003646	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	15/10/2026	0	0	0,20	< 5	562	7,40	0,0	0,00	0,7	0,20							0	0	0	0	
N4-26-003634	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	15/10/2026	0	0	0,20	< 5	545	7,50	0,0	0,00	1,1	1,00							0	0	0	0	
N4-26-003635	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	15/10/2026	0	0	0,10	< 5	543	7,50	0,0	0,00	1,1	0,80							0	0	0	0	
N4-26-003649	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	15/10/2026	0	0	0,20	< 5	548	7,50	0,0	0,00	0,9	0,50							0	0	0	0	
N4-26-003633	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	15/10/2026	0	0	0,10	< 5	561	7,40	0,0	0,00	0,9	0,30							0	0	0	0	
N4-26-003647	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	15/10/2026	0	0	0,20	< 5	561	7,50	0,0	0,00	0,8	0,60							0	0	0	0	
N4-26-003645	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	15/10/2026	0	0	0,10	< 5	573	7,40	0,0	0,00	0,6	0,70							0	0	0	0	
N4-26-003631	FUENTE FRENTE CORMORÁN	15/10/2026	0	0	0,20	< 5	561	7,50	0,0	0,00	1,0	0,10							0	0	0	0	
N4-26-003652	PALACIO DEPORTES (CUARTO AL LADO DEL GIMNASIO)	15/10/2026	0	0	0,20	< 5	561	7,50	0,0	0,00	1,0	0,20		20	< 0,0	1	4	< 1,6	0	0		0	
N4-26-003659	SALIDA DE LA ETAP	16/10/2026	0	0	0,10	< 5	624	7,30	0,0	0,00	0,7	1,00	65						0	0	0	0	
N4-26-003654	ETAP LLEGADA	16/10/2026	0	0	0,70	< 5	646	7,50	0,0	0,00	1,1		31						2 420	79	1	270	

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: FCC Aqualia SANTANDER

			ANÁLISIS FISICO-QUÍMICO																	ANALISIS MICROBIOLÓGICO				
Limites R.D 3/2003 (Valores paramétricos)			3,00	3,00	Red/dep: 4 NTU Salida ETAP: 1 NT	15mg/L Pt/Co	2500 µΣ/χµ	6,5 9,5	0.50mg/L	0.5 mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	200mg/L	200mg/L	2mg/L	50mg/L	50mg/L	10mg/L	0/100mL	0/100mL			0/100mL
ANÁLISIS	**PUNTO DE MUESTREO**	**Fecha**	**Olor**	**Sabor**	**Turbidez**	**Color**	**Conductividad 25ºC**	**pH**	**Amonio**	**Nitritos**	**Oxidabilidad**	**Cloro Libre**	**Al**	**Fe**	**Cu**	**Cr**	**Ni**	**Pb**	**Bacterias Coliformes**	**E.Coli**	**Clostridium**	**Bacterias Aerobias 22ºC**	**Enterococos**
N4-26-003660	SALIDA PLANTA SANTANDER	16/10/2026	0	0	0,10	< 5	623	7,30				1,00											
N4-26-003667	SOTO DE LA MARINA	16/10/2026	0	0	0,10	< 5	600	7,40	0,0	0,00	0,7	0,30							0	0	0	0	
N4-26-003666	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	16/10/2026	0	0	0,10	< 5	579	7,60	0,0	0,00	0,7	0,10							0	0	0	0	
N4-26-003665	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	16/10/2026	0	0	0,10	< 5	557	7,50	0,0	0,00	0,8	0,50							0	0	0	0	
N4-26-003664	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	16/10/2026	0	0	0,10	< 5	579	7,40	0,0	0,00	0,7	0,60							0	0	0	0	
N4-26-003661	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	16/10/2026	0	0	0,20	< 5	575	7,40	0,0	0,00	0,6	0,60							0	0	0	0	
N4-26-003663	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	16/10/2026	0	0	0,20	< 5	605	7,40	0,0	0,00	0,6	0,70							0	0	0	0	
N4-26-003662	FUENTE FRENTE CORMORÁN	16/10/2026	0	0	0,10	< 5	574	7,50	0,0	0,00	0,7	0,40							0	0	0	0	
N4-26-003668	ESTACIÓN FEVE (BAÑOS DE LA ESTACIÓN)	16/10/2026	0	0	0,20	< 5	583	7,40	0,0	0,00	0,8	0,20		38	< 0,0	1	2	< 1,6	0	0		0	
N4-26-003674	SALIDA DE LA ETAP	17/10/2026	0	0	0,10	< 5	663	7,70	0,0	0,00	0,6	0,90	70						0	0	0	0	
N4-26-003669	ETAP LLEGADA	17/10/2026	0	0	0,70	< 5	676	7,80	0,0	0,00	1,0		22						2 420	43	3	500	
N4-26-003675	SALIDA PLANTA SANTANDER	17/10/2026	0	0	0,10	< 5	680	7,70				0,90											
N4-26-003681	SALIDA DE LA ETAP	18/10/2026	0	0	0,10	< 5	697	7,70	0,0	0,00	0,6	1,00	72						0	0	0	0	
N4-26-003676	ETAP LLEGADA	18/10/2026	0	0	0,80	< 5	708	7,80	0,0	0,01	1,0		52						2 420	105	3	130	
N4-26-003682	SALIDA PLANTA SANTANDER	18/10/2026	0	0	0,10	< 5	79	7,70				1,00											
N4-26-003704	SALIDA DE LA ETAP	19/10/2026	0	0	0,10	< 5	631	7,50				0,90											
N4-26-003688	SALIDA DE LA ETAP	19/10/2026	0	0	0,10	< 5	637	7,40	0,0	0,00	0,6	0,80	66						0	0	0	0	0
N4-26-003699	ETAP LLEGADA	19/10/2026	0	0	1,00	< 5	579	7,70															
N4-26-003683	ETAP LLEGADA	19/10/2026	0	0	0,90	< 5	592	7,60	0,0	0,00	1,0		52						2 420	57	0	210	
N4-26-003689	SALIDA PLANTA SANTANDER	19/10/2026	0	0	0,10	< 5	610	7,50				0,90											
N4-26-003705	SALIDA PLANTA SANTANDER	19/10/2026	0	0	0,10	< 5	606	7,50				1,00											
N4-26-003697	CUENCO Nº 1, DEPÓSITO DE AVELLANO	19/10/2026	0	0	0,10	< 5	662	7,50	0,0	0,00	0,6	0,80	60						0	0	0	0	0
N4-26-003696	MONTE	19/10/2026	0	0	0,10	< 5	680	7,40	0,0	0,00	0,6	0,50							0	0	0	0	
N4-26-003695	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	19/10/2026	0	0	0,10	< 5	696	7,60	0,0	0,00	0,6	0,20							0	0	0	0	
N4-26-003694	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	19/10/2026	0	0	0,10	< 5	611	7,60	0,0	0,00	0,6	0,60							0	0	0	0	
N4-26-003693	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	19/10/2026	0	0	0,10	< 5	668	7,50	0,0	0,00	0,7	0,60							0	0	0	0	
N4-26-003690	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	19/10/2026	0	0	0,10	< 5	677	7,60	0,0	0,00	0,6	0,40							0	0	0	0	

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: FCC Aqualia SANTANDER

			ANÁLISIS FISICO-QUÍMICO																	ANALISIS MICROBIOLÓGICO				
Limites R.D 3/2003 (Valores paramétricos)			3,00	3,00	Red/dep: 4 NTU Salida ETAP: 1 NT	15mg/L Pt/Co	2500 µΣ/χµ	6,5 9,5	0.50mg/L	0.5 mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	200mg/L	200mg/L	2mg/L	50mg/L	50mg/L	10mg/L	0/100mL	0/100mL			0/100mL
ANÁLISIS	**PUNTO DE MUESTREO**	**Fecha**	**Olor**	**Sabor**	**Turbidez**	**Color**	**Conductividad 25ºC**	**pH**	**Amonio**	**Nitritos**	**Oxidabilidad**	**Cloro Libre**	**Al**	**Fe**	**Cu**	**Cr**	**Ni**	**Pb**	**Bacterias Coliformes**	**E.Coli**	**Clostridium**	**Bacterias Aerobias 22ºC**	**Enterococos**
N4-26-003692	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	19/10/2026	0	0	0,10	< 5	696	7,50	0,0	0,00	0,7	0,70							0	0	0	0	
N4-26-003691	FUENTE FRENTE CORMORÁN	19/10/2026	0	0	0,20	< 5	669	7,60	0,0	0,00	0,7	0,40							0	0	0	0	0
N4-26-003698	COLEGIO CONCERTADO CALASANZ (FUENTE PISTA DE FUTBOL)	19/10/2026	0	0	0,10	< 5	670	7,50	0,0	0,00	0,6	0,30		< 4	< 0,0	1	1	1,7	0	0		0	
N4-26-003726	SALIDA DE LA ETAP	20/10/2026	0	0	0,10	< 5	591	7,80				1,00											
N4-26-003711	SALIDA DE LA ETAP	20/10/2026	0	0	0,10	< 5	596	7,60	0,0	0,00	0,7	0,70	73						0	0	0	0	
N4-26-003721	ETAP LLEGADA	20/10/2026	0	0	1,00	< 5	569	7,90															
N4-26-003706	ETAP LLEGADA	20/10/2026	0	0	0,80	< 5	562	7,70	0,0	0,01	0,9		50						2 420	29	1	150	
N4-26-003712	SALIDA PLANTA SANTANDER	20/10/2026	0	0	0,10	< 5	568	7,60				0,70											
N4-26-003727	SALIDA PLANTA SANTANDER	20/10/2026	0	0	0,10	< 5	575	7,80				0,70											
N4-26-003719	CUENCO Nº 1, DEPÓSITO DE PRONILLO	20/10/2026	0	0	0,50	< 5	624	7,70	0,0	0,00	0,6	0,70	83						0	0	0	0	0
N4-26-003718	CUENCO Nº 1 DEPÓSITO DE ARNA	20/10/2026	0	0	0,10	< 5	623	7,70	0,0	0,00	0,7	0,70	68						0	0	0	0	0
N4-26-003717	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	20/10/2026	0	0	0,10	< 5	638	7,80	0,0	0,00	0,7	0,20							0	0	0	0	
N4-26-003714	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	20/10/2026	0	0	0,10	< 5	628	7,80	0,0	0,00	0,7	0,20							0	0	0	0	
N4-26-003716	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	20/10/2026	0	0	0,10	< 5	617	7,80	0,0	0,00	0,7	0,80							0	0	0	0	
N4-26-003715	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	20/10/2026	0	0	0,10	< 5	647	7,80	0,0	0,00	0,6	0,40							0	0	0	0	
N4-26-003713	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	20/10/2026	0	0	0,10	< 5	579	7,70	0,0	0,00	0,6	0,80							0	0	0	0	
N4-26-003720	GUARDERÍA LUDOTECA TIPI (PEÑACASTILLO)	20/10/2026	0	0	0,10	< 5	652	7,80	0,0	0,00	0,7	0,30		5	< 0,0	1	1	< 1,6	0	0		0	
N4-26-003748	SALIDA DE LA ETAP	21/10/2026	0	0	0,10	< 5	628	7,50				1,00											
N4-26-003733	SALIDA DE LA ETAP	21/10/2026	0	0	0,20	< 5	599	7,40	0,0	0,00	0,5	0,80	64						0	0	0	0	
N4-26-003743	ETAP LLEGADA	21/10/2026	0	0	1,90	< 5	636	7,70															
N4-26-003728	ETAP LLEGADA	21/10/2026	0	0	0,80	< 5	607	7,60	0,0	0,00	0,8		49						1 733	31	5	190	
N4-26-003734	SALIDA PLANTA SANTANDER	21/10/2026	0	0	0,10	< 5	599	7,40				1,10											
N4-26-003749	SALIDA PLANTA SANTANDER	21/10/2026	0	0	0,10	< 5	637	7,50				1,00											
N4-26-003741	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	21/10/2026	0	0	0,10	< 5	582	7,70	0,0	0,00	0,6	0,20							0	0	0	0	
N4-26-003737	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	21/10/2026	0	0	0,10	< 5	605	7,60	0,0	0,00	0,5	0,50							0	0	0	0	
N4-26-003739	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	21/10/2026	0	0	0,20	< 5	607	7,60	0,0	0,00	0,5	0,50							0	0	0	0	
N4-26-003740	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	21/10/2026	0	0	0,10	< 5	612	7,60	0,0	0,00	0,6	0,40							0	0	0	0	

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: FCC Aqualia SANTANDER

			ANÁLISIS FISICO-QUÍMICO																	ANALISIS MICROBIOLÓGICO				
Limites R.D 3/2003 (Valores paramétricos)			3,00	3,00	Red/dep: 4 NTU Salida ETAP: 1 NT	15mg/L Pt/Co	2500 µΣ/χµ	6,5 9,5	0.50mg/L	0.5 mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	200mg/L	200mg/L	2mg/L	50mg/L	50mg/L	10mg/L	0/100mL	0/100mL			0/100mL
ANÁLISIS	**PUNTO DE MUESTREO**	**Fecha**	**Olor**	**Sabor**	**Turbidez**	**Color**	**Conductividad 25ºC**	**pH**	**Amonio**	**Nitritos**	**Oxidabilidad**	**Cloro Libre**	**Al**	**Fe**	**Cu**	**Cr**	**Ni**	**Pb**	**Bacterias Coliformes**	**E.Coli**	**Clostridium**	**Bacterias Aerobias 22ºC**	**Enterococos**
N4-26-003738	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	21/10/2026	0	0	0,10	< 5	608	7,60	0,0	0,00	0,6	0,60							0	0	0	0	
N4-26-003735	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	21/10/2026	0	0	0,10	< 5	605	7,50	0,0	0,00	0,6	0,60							0	0	0	0	
N4-26-003736	FUENTE FRENTE CORMORÁN	21/10/2026	0	0	0,20	< 5	617	7,60	0,0	0,00	0,6	0,40							0	0	0	0	
N4-26-003742	CENTRO JOSE ANTONIO MATJI (FRENTE RESIDENCIA STA LUCÍA)	21/10/2026	0	0	0,20	< 5	590	7,50	0,0	0,00	0,6	0,60					2		0	0			
N4-26-003755	SALIDA DE LA ETAP	22/10/2026	0	0	0,10	< 5	642	7,50	0,0	0,00	0,6	0,80	85						0	0	0	0	
N4-26-003750	ETAP LLEGADA	22/10/2026	0	0	0,70	< 5	659	7,60	0,0	0,00	0,8		59						1 553	23	0	110	
N4-26-003756	SALIDA PLANTA SANTANDER	22/10/2026	0	0	0,10	< 5	650	7,50				0,60											
N4-26-003763	SAN ROMÁN-VIRGEN DEL MAR	22/10/2026	0	0	0,10	< 5	591	8,10	0,0	0,00	0,6	0,00							0	0	0	0	
N4-26-003760	CUETO GRIFO CEMENTERIO	22/10/2026	0	0	0,10	< 5	607	7,60	0,0	0,00	0,5	0,80							0	0	0	0	
N4-26-003762	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	22/10/2026	0	0	0,10	< 5	593	7,70	0,0	0,00	0,6	0,20							0	0	0	0	
N4-26-003758	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	22/10/2026	0	0	0,10	< 5	606	7,50	0,0	0,00	0,6	0,60							0	0	0	0	
N4-26-003761	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	22/10/2026	0	0	0,10	< 5	609	7,60	0,0	0,00	0,6	0,50							0	0	0	0	
N4-26-003759	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	22/10/2026	0	0	0,10	< 5	607	7,60	0,0	0,00	0,5	0,70							0	0	0	0	
N4-26-003757	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	22/10/2026	0	0	0,20	< 5	637	7,50	0,0	0,00	0,6	0,70							0	0	0	0	
N4-26-003764	CENTRO DEPORTIVO MARCELINO BOTÍN	22/10/2026	0	0	0,20	< 5	609	7,60	0,0	0,00	0,6	0,60							0	0		0	
N4-26-003770	SALIDA DE LA ETAP	23/10/2026	0	0	0,10	< 5	671	7,60	0,0	0,00	0,6	0,90	91						0	0	0	0	
N4-26-003765	ETAP LLEGADA	23/10/2026	0	0	0,60	< 5	695	7,90	0,0	0,00	0,8		61						2 420	38	1	120	
N4-26-003771	SALIDA PLANTA SANTANDER	23/10/2026	0	0	0,10	< 5	691	7,60				0,80											
N4-26-003773	SALIDA DE LA ETAP	24/10/2026	0	0	0,10	< 5	706	7,70	0,0	0,00	0,4	0,90	46						0	0	0	0	
N4-26-003772	ETAP LLEGADA	24/10/2026	0	0	0,20	< 5	733	8,00	0,0	0,00	0,8		12						1 300	13	0		
N4-26-003775	SALIDA DE LA ETAP	25/10/2026	0	0	0,10	< 5	744	7,70	0,0	0,00	0,5	0,90	50						0	0	0	0	
N4-26-003774	ETAP LLEGADA	25/10/2026	0	0	0,30	< 5	775	8,00	0,0	0,00	0,7		14						2 420	15	0		
N4-26-003781	SALIDA DE LA ETAP	26/10/2026	0	0	0,10	< 5	775	7,50	0,0	0,00	0,5	0,90	52						0	0	0	0	0
N4-26-003776	ETAP LLEGADA	26/10/2026	0	0	0,20	< 5	812	7,90	0,0	0,00	0,8		15						2 420	23	2		
N4-26-003782	SALIDA PLANTA SANTANDER	26/10/2026	0	0	0,10	< 5	789	7,60				1,10											
N4-26-003792	CUENCO Nº 1, DEPÓSITO DE ATALAYA	26/10/2026	0	0	0,20	< 5	659	7,60	0,0	0,00	0,9	0,70	62						0	0	0	0	0
N4-26-003791	MONTE	26/10/2026	0	0	0,10	< 5	736	7,60	0,0	0,00	0,6	0,60							0	0	0		

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: FCC Aqualia SANTANDER

			ANÁLISIS FISICO-QUÍMICO																	ANALISIS MICROBIOLÓGICO				
Limites R.D 3/2003 (Valores paramétricos)			3,00	3,00	Red/dep: 4 NTU Salida ETAP: 1 NT	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.5 mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	200mg/L	200mg/L	2mg/L	50mg/L	50mg/L	10mg/L	0/100mL	0/100mL			0/100mL
ANÁLISIS	**PUNTO DE MUESTREO**	**Fecha**	**Olor**	**Sabor**	**Turbidez**	**Color**	**Conductividad 25ºC**	**pH**	**Amonio**	**Nitritos**	**Oxidabilidad**	**Cloro Libre**	**Al**	**Fe**	**Cu**	**Cr**	**Ni**	**Pb**	**Bacterias Coliformes**	**E.Coli**	**Clostridium**	**Bacterias Aerobias 22ºC**	**Enterococos**
N4-26-003789	SOTO DE LA MARINA	26/10/2026	0	0	0,10	< 5	753	7,80	0,0	0,00	0,4	0,60							0	0	0		
N4-26-003788	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	26/10/2026	0	0	0,10	< 5	743	7,80	0,0	0,00	0,4	0,40							0	0	0	0	
N4-26-003787	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	26/10/2026	0	0	0,10	< 5	638	7,80	0,0	0,00	0,4	0,40							0	0	0		
N4-26-003786	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	26/10/2026	0	0	0,10	< 5	728	7,70	0,0	0,00	0,4	1,00							0	0	0	0	0
N4-26-003783	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	26/10/2026	0	0	0,10	< 5	726	7,60	0,0	0,00	0,4	0,90							0	0	0		
N4-26-003785	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	26/10/2026	0	0	0,10	< 5	760	7,70	0,0	0,00	0,5	0,80							0	0	0		
N4-26-003784	FUENTE FRENTE CORMORÁN	26/10/2026	0	0	0,10	< 5	709	7,80	0,0	0,00	0,4	0,40							0	0	0		
N4-26-003790	C.E.I.NIÑO JESUS	26/10/2026	0	0	0,10	< 5	764	7,80	0,0	0,00	0,4	0,60							0	0			
N4-26-003798	SALIDA DE LA ETAP	27/10/2026	0	0	0,10	< 5	652	7,60	0,0	0,00	0,8	1,00	57						0	0	0	0	
N4-26-003793	ETAP LLEGADA	27/10/2026	0	0	3,70	< 5	455	7,90	0,0	0,03	1,6		200						1 300	12	7		
N4-26-003799	SALIDA PLANTA SANTANDER	27/10/2026	0	0	0,10	< 5	456	7,60				0,90											
N4-26-003804	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	27/10/2026	0	0	0,10	< 5	745	7,90	0,0	0,00	0,8	0,90							0	0	0		
N4-26-003801	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	27/10/2026	0	0	0,10	< 5	743	7,70	0,0	0,00	0,8	0,70							0	0	0		
N4-26-003803	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	27/10/2026	0	0	0,10	< 5	740	7,80	0,0	0,00	0,7	0,40							0	0	0		
N4-26-003802	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	27/10/2026	0	0	0,10	< 5	749	7,70	0,0	0,00	0,6	0,80							0	0	0		
N4-26-003805	AQN-PM-SANTANDER-DEPÓSITO DE PEÑACASTILLO	27/10/2026	0	0	0,10	< 5	704	7,80	0,0	0,00	0,6	0,90	53						0	0	0	0	0
N4-26-003800	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	27/10/2026	0	0	0,10	< 5	785	7,60	0,0	0,00	0,6	1,00							0	0	0		
N4-26-003806	C.S.CAZOÑA	27/10/2026	0	0	0,10	< 5	795	7,70	0,0	0,00	0,6	0,30							0	0			
N4-26-003807	C.I.P. ELENA QUIROGA	27/10/2026	0	0	0,10	< 5	738	7,90	0,0	0,00	0,6	0,30							0	0			
N4-26-003808	PASEO ALTAMIRA 250A,2B	27/10/2026	0	0	0,10	< 5	749	7,70	0,0	0,01	0,9	0,60		6	< 0,0				0	0		0	
N4-26-003809	LA GALLOFA,C/ISLA DEL OLEO NAVE2	27/10/2026	0	0	0,10	< 5	752	7,70	0,0	0,00	0,6	0,70		14	< 0,0				0	0		0	
N4-26-003810	COCINA DEL TALLER DE AMPROS	27/10/2026	0	0	0,10	< 5	774	7,70	0,0	0,00	0,6	0,90		12	< 0,0				0	0		0	
N4-26-003811	PASEO ALTAMIRA 242B,BAJO.CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL LUIS VIVES	27/10/2026	0	0	0,10	< 5	744	7,70	0,0	0,00	0,6	0,50		12	< 0,0				0	0		0	
N4-26-003832	SALIDA DE LA ETAP	28/10/2026	0	0	0,10	< 5	446	7,60				1,10											
N4-26-003817	SALIDA DE LA ETAP	28/10/2026	0	0	0,10	< 5	408	7,60	0,0	0,00	1,0	1,00	72						0	0	0	0	
N4-26-003827	ETAP LLEGADA	28/10/2026	0	0	1,80	< 5	410	8,00															
N4-26-003812	ETAP LLEGADA	28/10/2026	0	0	1,70	< 5	402	7,80	0,0	0,01	2,5		160						0	6	1	270	

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: FCC Aqualia SANTANDER

			ANÁLISIS FISICO-QUÍMICO																	ANALISIS MICROBIOLÓGICO				
Limites R.D 3/2003 (Valores paramétricos)			3,00	3,00	Red/dep: 4 NTU Salida ETAP: 1 NT	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.5 mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	200mg/L	200mg/L	2mg/L	50mg/L	50mg/L	10mg/L	0/100mL	0/100mL			0/100mL
ANÁLISIS	**PUNTO DE MUESTREO**	**Fecha**	**Olor**	**Sabor**	**Turbidez**	**Color**	**Conductividad 25ºC**	**pH**	**Amonio**	**Nitritos**	**Oxidabilidad**	**Cloro Libre**	**Al**	**Fe**	**Cu**	**Cr**	**Ni**	**Pb**	**Bacterias Coliformes**	**E.Coli**	**Clostridium**	**Bacterias Aerobias 22ºC**	**Enterococos**
N4-26-003818	SALIDA PLANTA SANTANDER	28/10/2026	0	0	0,20	< 5	414	7,60				1,10											
N4-26-003833	SALIDA PLANTA SANTANDER	28/10/2026	0	0	0,10	< 5	420	7,60				1,30											
N4-26-003825	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	28/10/2026	0	0	0,10	< 5	601	7,80	0,0	0,00	0,9	0,30							0	0	0		
N4-26-003821	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	28/10/2026	0	0	0,10	< 5	679	7,70	0,0	0,01	1,0	0,60							0	0	0		
N4-26-003823	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	28/10/2026	0	0	0,20	< 5	613	7,80	0,0	0,00	1,1	0,70							0	0	0		
N4-26-003824	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	28/10/2026	0	0	0,10	< 5	628	7,70	0,0	0,00	0,9	0,80							0	0	0		
N4-26-003822	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	28/10/2026	0	0	0,10	< 5	650	7,70	0,0	0,00	1,0	0,80							0	0	0		
N4-26-003819	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	28/10/2026	0	0	0,10	< 5	614	7,70	0,0	0,00	0,8	0,60							0	0	0		
N4-26-003820	FUENTE FRENTE CORMORÁN	28/10/2026	0	0	0,10	< 5	671	7,80	0,0	0,00	0,8	0,40							0	0	0		
N4-26-003826	ESTACIÓN DE RENFE	28/10/2026	0	0	0,10	< 5	621	7,70	0,0	0,00	1,0	0,40							0	0			
N4-26-003854	SALIDA DE LA ETAP	29/10/2026	0	0	0,10	< 5	433	7,60				1,00											
N4-26-003839	SALIDA DE LA ETAP	29/10/2026	0	0	0,10	< 5	417	7,50	0,0	0,00	1,2	1,00	64						0	0	0	0	
N4-26-003849	ETAP LLEGADA	29/10/2026	0	0	1,90	< 5	421	7,90															
N4-26-003834	ETAP LLEGADA	29/10/2026	0	0	2,10	< 5	390	7,60	0,0	0,01	2,1		146						291	10	0		
N4-26-003840	SALIDA PLANTA SANTANDER	29/10/2026	0	0	0,10	< 5	348	7,50				1,10											
N4-26-003855	SALIDA PLANTA SANTANDER	29/10/2026	0	0	0,10	< 5	428	7,50				1,00											
N4-26-003847	SAN ROMÁN-VIRGEN DEL MAR	29/10/2026	0	0	0,10	< 5	643	8,10	0,0	0,00	0,8	0,00							0	0	0		
N4-26-003843	CUETO GRIFO CEMENTERIO	29/10/2026	0	0	0,10	< 5	532	7,50	0,0	0,00	1,0	0,80							0	0	0		
N4-26-003846	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	29/10/2026	0	0	0,10	< 5	449	7,80	0,0	0,00	1,1	0,20							0	0	0		
N4-26-003842	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	29/10/2026	0	0	0,10	< 5	551	7,60	0,0	0,00	1,0	0,50							0	0	0		
N4-26-003845	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	29/10/2026	0	0	0,10	< 5	570	7,70	0,0	0,00	1,0	0,60							0	0	0		
N4-26-003844	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	29/10/2026	0	0	0,10	< 5	528	7,50	0,0	0,00	1,0	0,80							0	0	0		
N4-26-003841	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	29/10/2026	0	0	0,10	< 5	405	7,40	0,0	0,00	1,1	0,60							0	0	0		
N4-26-003848	TANATORIO ALISAL.	29/10/2026	0	0	0,10	< 5	382	7,60	0,0	0,00	1,2	0,60							0	0			
N4-26-003876	SALIDA DE LA ETAP	30/10/2026	0	0	0,10	< 5	431	7,60				1,00											
N4-26-003861	SALIDA DE LA ETAP	30/10/2026	0	0	0,10	< 5	427	7,50	0,0	0,00	1,6	1,10	63						0	0	0	0	
N4-26-003871	ETAP LLEGADA	30/10/2026	0	0	1,50	< 5	417	7,90															

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: FCC Aqualia SANTANDER

			ANÁLISIS FISICO-QUÍMICO																	ANALISIS MICROBIOLÓGICO				
Limites R.D 3/2003 (Valores paramétricos)			3,00	3,00	Red/dep: 4 NTU Salida ETAP: 1 NT	15mg/L Pt/Co	2500 µΣ/χµ	6,5 9,5	0.50mg/L	0.5 mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	200mg/L	200mg/L	2mg/L	50mg/L	50mg/L	10mg/L	0/100mL	0/100mL			0/100mL
ANÁLISIS	**PUNTO DE MUESTREO**	**Fecha**	**Olor**	**Sabor**	**Turbidez**	**Color**	**Conductividad 25ºC**	**pH**	**Amonio**	**Nitritos**	**Oxidabilidad**	**Cloro Libre**	**Al**	**Fe**	**Cu**	**Cr**	**Ni**	**Pb**	**Bacterias Coliformes**	**E.Coli**	**Clostridium**	**Bacterias Aerobias 22ºC**	**Enterococos**
N4-26-003856	ETAP LLEGADA	30/10/2026	0	0	1,50	< 5	409	7,60	0,0	0,00	2,2		121						250	13	0		
N4-26-003862	SALIDA PLANTA SANTANDER	30/10/2026	0	0	0,10	< 5	421	7,40				1,10											
N4-26-003877	SALIDA PLANTA SANTANDER	30/10/2026	0	0	0,10	< 5	428	7,60				0,90											
N4-26-003869	SOTO DE LA MARINA	30/10/2026	0	0	0,10	< 5	412	7,60	0,0	0,00	1,4	0,40							0	0	0		
N4-26-003868	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	30/10/2026	0	0	0,10	< 5	427	7,60	0,0	0,00	1,4	0,20							0	0	0		
N4-26-003867	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	30/10/2026	0	0	0,10	< 5	504	7,60	0,0	0,00	1,3	0,60							0	0	0		
N4-26-003866	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	30/10/2026	0	0	0,10	< 5	468	7,50	0,0	0,00	1,3	0,60							0	0	0		
N4-26-003863	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	30/10/2026	0	0	0,10	< 5	454	7,50	0,0	0,00	1,4	0,50							0	0	0		
N4-26-003865	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	30/10/2026	0	0	0,10	< 5	425	7,40	0,0	0,00	1,4	0,50							0	0	0		
N4-26-003864	FUENTE FRENTE CORMORÁN	30/10/2026	0	0	0,10	< 5	781	7,60	0,0	0,00	1,4	0,40							0	0	0		
N4-26-003870	Corte Inglés	30/10/2026	0	0	0,40	< 5	700	7,70	0,0	0,00	0,9	0,30				3	0		0	0			
N4-26-003879	SALIDA DE LA ETAP	31/10/2026	0	0	0,10	< 5	431	7,50	0,0	0,00	1,2	1,00	37						0	0	0	0	